




MĚSTO BYSTRICE POD HOSTÝNEM

odbor vnitřní správy Městského úřadu Bystřice pod Hostýnem

VAŠ DOPIS ZN:
ZE DNE:

Č.J. : MUBPH 10727/2015
SP. ZN.: OVS 83/2015 Pe
VYŘÍZUJE: Renata Pechová
ODDĚLENÍ: evidence majetku a nakupování
TEL: +420 573 501 941
MOB: +420 773 048 534
E-MAIL: pechova@mubph.cz
DATUM: 29.05.2015



Dodatečná informace č.6

Město Bystřice pod Hostýnem, IČ: 00287113, Masarykovo nám. 137, 768 61 Bystřice pod Hostýnem, je zadavatelem podlimitní veřejné zakázky na akci: „**Generální rekonstrukce veřejného osvětlení v Bystřici pod Hostýnem – II. etapa**“.

Dne 28.05.2015 obdržel zadavatel formou e-mailové korespondence níže uvedený dotaz uchazeče. Zadavatel upozorňuje, že předmětný dotaz byl vznesen již po lhůtě stanovené v § 49 odst.1 zákona č.137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

Dotaz uchazeče ze dne 28.05.2015:

Lze použít odlišnou závěsnou výšku svítidel (např. s využitím výložníku) také pro ul. Lázně – vrch (část 49c) a Vsetínská (část 45a) tak, aby bylo možné dodržet požadovanou třídu osvětlení, za stejných podmínek jako je uvedeno v upřesňujících informacích k F1.1.7 Legenda svítidel?

Odpověď zadavatele ze dne 29.05.2015:

Zadavatel povoluje použít odlišnou závěsnou výšku svítidel (např. s využitím výložníku), max. však o 1,5 m pouze v ulicích F. Ondrůška, Hostýnská, A. Kašpara a ul. Pod Dubíčkem. V ulici Lázně - vrch a Vsetínská se nepovoluje použít odlišnou závěsnou výšku svítidel.

otisk úředního razítka

Mgr. Zdeněk Pánek, v.r.
starosta města Bystřice pod Hostýnem