

DODATEČNÉ INFORMACE 06032015

Vodovody a kanalizace Prostějov, a.s.

zastoupená: Ing. Pavel Řepka ředitel

adresa: Krapkova 1635/26

796 01 Prostějov

IČO: 49451723

Zastoupený: ENVI Agentura Trunda s.r.o.

Ing. Vladimír Trunda

U Hřiště 810/8

779 00 Olomouc

IČ: 27857646

Zadavatel uvádí do souladu zadávací dokumentaci níže uvedené veřejné zakázky.

OZNAČENÍ ZAKÁZKY:

„PROPOJENÍ SPOTŘEBIŠŤ KELČICE - SKALKA“

DODATEČNÁ INFORMACE 1

Zadavatel prodloužil termín pro podání nabídek a otevírání obálek z důvodu pozdějšího zveřejnění zadávací dokumentace k veřejné zakázce na profilu zadavatele.

Nabídky je tedy nově možno podávat do 12. 3. 2015 do 8:00 a otevírání obálek bude zahájeno 12. 3. 2015 do 8:00. Místo pro podání nabídek a otevírání obálek se nemění.

Dotaz č. 1

Vážení,

v souvislosti se zveřejněnou výzvou k podání nabídky na výše uvedenou veřejnou zakázku Vás žádáme o poskytnutí dodatečných informací k zadávací dokumentaci.

Domníváme se, že zadavatel stanovil takové zadávací podmínky, které jsou v rozporu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“). Konkrétně se jedná o požadavek na technické kvalifikační předpoklady uvedené ve Výzvě k podání nabídky na stavební práce, v článku 3.5.3 *Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona*, kdy zadavatel požaduje:

„Doklad o vlastnictví, že vlastní alespoň jeden ks zařízení pro pokládku potrubního systému (vodovodní řad) prostřednictvím pluhovací technologie do hloubky max. 2,0m a třídy těžitelnosti zeminy 5; pluhovací technologie musí splňovat požadavky: předané data zaměření (elektronický plán polohy a hloubkový řez) elektronicky zpracuje (centrální počítač v pluhu) a u bezvýkopové pokládky potrubního systému dodržet gravitačního spád do minimálně 4 promile. Proces bezvýkopové pokládky pluhovací technologií se musí kontrolovat (monitor v pluhovém zařízení) a elektronicky dokumentovat/zapisovat. Kontrola pozice pokládky potrubního systému (poloha X a Y a hloubka Z) probíhá v sekundním taktu, dokumentace/zápis elektronických souřadnic každý metr pro dokumentaci skutečného provedení.“

Dle naší domněnky, je požadavek zadavatele na konkrétní parametry pluhovací technologie, tj. centrální počítač v pluhu, kontrola pozice pokládky v sekundární taktu a zápis elektronických souřadnic každý metr pro dokumentaci skutečného provedení, v rozporu se zásadou transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace dle § 6 odst. (1) ZVZ, neboť specifikuje takové vlastnosti pluhovacího stroje, které nejsou pro provedení pokládky pluhovacím strojem obvyklé a dává tak konkurenční výhodu předem vybraným dodavatelům a výrazně omezuje okruh

potencionálních dodavatelů. V České Republice je zapluhováno přes stovky kilometrů vodovodního, plynového, kanalizačního potrubí a jiných vedení, ale nikdy nebyl elektronický plán polohy a hloubkový řez zadavatelem a budoucím provozovatelem požadován - proto neexistují požadované reference. Tento postup zadavatele tak porušuje § 45 odst. (3) ve spojení s § 45 odst. (1), (6) a (7). Domníváme se, že zaměřit přesnou polohu potrubí po pokládce a zhotovit hloubkový řez je služba, kterou zvládne každá geodetická kancelář.

Dotaz č. 1: Žádáme zadavatele o vyjádření, zda uvolní podmínky uvedené v odstavci 3.5.3 *Vymezení minimální úrovně kvalifikačního předpokladu odpovídající druhu, rozsahu složitosti předmětu plnění veřejné zakázky dle § 56 odst. 5 písm. c) zákona*, Výzvy k podání nabídky na stavební práce a to vypuštěním parametrů, týkajících se elektronického zpracování dat v pluhu?

Odpověď 1

Zadavatel trvá na dodržení deklarovaných parametrů pluhovacího zařízení, které zaručí a prokazatelně doloží **protokolem o pokládce** dodržení projektované nivelety potrubí **4 promile**.

Zdůvodnění: Jedná se vodovodní řad, který bude dopravovat vodu mezi objekty převážně gravitačně s minimálním rozdílem hladin mezi objekty a v žádném případě nelze připustit snížení hydraulické kapacity řadu zavzdušněním („zapytlováním“) potrubí při nedodržení navržené nivelety nebo dokonce položením potrubí rovnoběžně s terénem. **Dodatečné** geodetické zaměření Z-souřadnice potrubí položené **bezvýkopovou** metodou nepokládáme za dostatečně průkazné, ne-li pro účely dodržení přesnosti projektované nivelety za nemožné.