

DODATEČNÉ INFORMACE 1 K ZADÁVACÍ DOKUMENTACI

Název veřejné zakázky:

**Modernizace Františkolázeňské výtopny
232841**

Evidenční číslo VZ:

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

Františkolázeňská výtopna, s.r.o.

Sídlo:

Konečná 219/10, 351 01 Františkovy Lázně

IČ:

25217968

Veřejná zakázka podle předmětu:

Stavební práce

Forma zadávacího řízení:

Jednací řízení s uveřejněním

Limit veřejné zakázky:

Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Jedná se o zajištění rozborů a předání potřebných hodnot vody ze stávajícího provozu pro tato média:

- Surová voda doplňovací do úpravny vody
- Voda chladicí (uváděna pitná)
- Kondenzát
- Napájecí voda
- Kotelová voda.

ODPOVĚĎ 1

Chemickou analýzu vody a kondenzátu provádíme pouze v parametrech: konduktivita při 25°C, pH při 25°C a tvrdost ekvivalentní. V příloze zasíláme rozbor vody a kondenzátu pro typický vzorek.

Surovou vodu odebíráme z vodovodního řádu, který spravuje společnost CheVak Cheb a.s. V případě Vašeho zájmu si tedy vyžádejte kvalitativní rozboru dodávané vody u vodárenské společnosti.

V příloze dále připojujeme smluvní limity pro vypouštění odpadních vod. Jelikož pro úpravu vody nepoužíváme žádné agresivní technologie, rozboru ani kontroly vypouštěných vod po nás nejsou vodárenskou společností požadovány.

Přílohy:

Rozbor vody a kondenzátu.xls

Limity pro vypouštění odpadních vod.pdf