

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Centrum odborné přípravy v gastronomických a potravinářských oborech Jeseník - stavba
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	364196
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nadační fond Vincenze Priessnitze
Sídlo:	Priessnitzova 1345/49a, 790 03 Jeseník
IČ:	28621981
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky - 6.4.2 Zasklení - je uveden požadavek na izolační **trojsklo**. Na konci odstavce však chcete k nabídce doložit Certifikát izolačního **dvojskla**. Prosím o vysvětlení.

ODPOVĚĎ 1

Platí požadavek na izolační trojsklo, tak jak je uvedeno a specifikováno ve výkresové části zadávací dokumentace.

DOTAZ 2

Svazek 1 - Podmínky a požadavky pro zpracování nabídky - 7.3-Síťový graf stavební výroby - časová osa s podrobností na dny. Prosím o potvrzení.

ODPOVĚĎ 2

Potvrzujeme správnost požadavků na síťový graf, které jsou uvedeny v zadávací dokumentaci včetně požadavku pro časovou osu s podrobností na dny.

DOTAZ 3

V PD zadávacích podkladů chybí stavební výkresy k osobnímu výtahu.

ODPOVĚĎ 3

Je třeba dodržet parametry výtahové šachty uvedené ve výkresové části zadávací dokumentace. Ostatní parametry osobního výtahu jsou součástí dokumentace výtahu konkrétní nabídky konkrétního uchazeče v souladu se zadávacími podmínkami.

DOTAZ 4

Z dokumentace není patrna šířka vnitřních a vnějších parapetů

ODPOVĚĎ 4

V zadávací dokumentace je definován rozměr otvoru a rozměr výplně otvoru. Šířka parapetů není specifikována, protože se uvažuje se standardním osazením výplně. To značí, že šířka vnějšího parapetu je dána vzdáleností mezi výplní otvoru a vnějším lícem zdiva a činí 15 cm plus normový přesah. Z toho je následně odvoditelná šířka vnitřního parapetu.

DOTAZ 5

V dokumentaci není stanoven stupeň bezpečnosti pro bezp. skla CONNEX

ODPOVĚĎ 5

Stupeň bezpečnosti se požaduje pouze jako ochrana před úrazy a pády a to jako ochrana před řeznými ranami a propadnutím. Ochrana proti ručně vedenému útoku není požadována.

DOTAZ 6

Zobrazení průběhu izoterm (dle 6.4.1 podmínek a požadavků pro zpracování nabídky) může být pouze v informativní a teoretické rovině

ODPOVĚĎ 6

Požadované parametry otvorových výplní, zdiva pro jejich osazení včetně ostění a nadpraží otvorů, jsou v zadávací dokumentaci dostatečně definovány.

**RTS®**