

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Víceúčelové centrum Úsuší
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4076
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Úsuší
Sídlo:	Úsuší 3, 666 01 Tišnov
IČ:	00366005
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Dodávka stavebních prací
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Upřesnění:

Příslušná dokumentace řeší provádění zděných konstrukcí systémem IZOBLOK, což v tomto případě není obchodní název ani typ konkrétního výrobku, ale souhrnný název zdícího systému z tvárnic vyrobených z dřevní štěpky, cementu a vody, které lze při procesu zdění jakkoliv zkracovat, přířezávat, vrtat i frézovat na požadované rozměry a tvary přímo na stavbě. Jedná se zdící systém „na sucho“, u nějž se tvárnice zalijí betonovou směsí. Mrazuvzdorný a ohnivzdorný stavební systém z dřevocementových tvárnic slouží k „suchému zdění“ bez spojovacích prvků a tepelných můstků, jako ztracené bednění pro výplňový beton tvořící nosnou část a nosič tepelné izolace stabilizovaným polystyrenem a nosič omítek. Je šetrný k životnímu prostředí přepravou bez palet a obalů, recyklovatelný, zpracovatelný bezezbytkově a odolný proti povětrnostním vlivům. Tento systém plní i ekologické požadavky na výstavbu. Dodavatel může nabídnout v rámci své nabídky jakýkoliv konkrétní výrobek splňující příslušnou dokumentací a soupisem stavebních prací stanovené požadavky na popsany zdící systém.

V Brně dne 03.01.2013

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s., organizace pověřená
výkonem zadavatelských činností