

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 1 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Víceúčelové centrum Úsuší
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	4129
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Obec Úsuší
Sídlo:	Úsuší 3, 666 01 Tišnov
IČ:	003 66 005
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Krytina je uvedena jako pálená taška Francouzská 14 červená, znamená to tedy engobovaná?

ODPOVĚĎ 1

Ano.

DOTAZ 2

Vnitřní dveře - není uveden materiál ani barevné provedení, je možné tyto informace doplnit?

ODPOVĚĎ 2

Hladké, plné, fólie.

DOTAZ 3

Podávací okno, existují bližší specifikace? Náskres, podrobný popis apod.

ODPOVĚĎ 3

Rám a parapet (bez okna)

DOTAZ 4

Dlažba + obklady - není blíže specifikováno, nebylo by tedy jednodušší říci si pevnou cenu, za kterou to ocení každý uchazeč, aby se zaručila korektnost nabídek, jelikož výběr je na investorovi? Pokud neshledáte můj návrh jako přijatelný, potom bych Vás jako investora prosila o přesnější specifikaci dlažeb a obkladů.

ODPOVĚĎ 4

Dlažba odolná vůči otěru – obklady bílé 15x15

DOTAZ 5

Je možná prohlídka objektu?

ODPOVĚĎ 5

Prohlídka místa budoucí stavby se uskuteční dne 20.02.2013 a sraz dodavatelů o prohlídku je v 10.00 hod. před obecním úřadem Úsuší, Úsuší 3, 666 01 Tišnov. Účast na prohlídce místa budoucího plnění je na vlastní riziko zástupců dodavatele. Prohlídka místa budoucího plnění slouží

výhradně k seznámení dodavatelů se stávajícím místem budoucího plnění a s jeho technickými a provozními parametry. Při prohlídce místa budoucího plnění mohou zástupci dodavatelů vznášet dotazy a připomínky, ale odpovědi na ně mají pouze informativní charakter a nejsou pro zadání veřejné zakázky podstatné. Pokud z prohlídky místa budoucího plnění vzniknou nejasnosti nebo dotazy vztahující se k obsahu zadávací dokumentace, je dodavatel povinen vznést tento dotaz písemně na organizaci pověřenou výkonem zadavatelských činností a pouze písemná odpověď má závazný charakter.

DOTAZ 6

V technické zprávě stavební části je popsán ohřev užitkové vody pomocí solárních trubcových kolektorů, naproti tomu v technické zprávě ZTI je ohřev řešen elektrickým akumulacním ohřevem. Jaká z těchto variant bude ta platná.

ODPOVĚĎ 6

Ohřev teplé vody bude jak pomocí solárních trubcových kolektorů tak i elektrickým akumulacním ohřevem.

DOTAZ 7

Oplocení - ve výkazu výměr je uvedeno drátěné oplocení do 4m výšky, naproti tomu v projektové dokumentaci je popsáno drátěné oplocení výšky 6m, která z variant je platná? Dále je ve výkresu situace popsáno dřevěné oplocení v. 1,5m, toto není uvedeno ve výkazu výměr, znamená to tedy že toto oplocení není součástí dodávky?

ODPOVĚĎ 7

Oplocení platí drátěné o výšce 6m kolem hřiště a dřevěné oplocení 1,5m není součástí dodávky. V soupisu u položky oplocení tedy dodavatel ocení oplocení výšky 6m, bez ohledu na popis položky.

DODATEČNÉ INFORMACE Z VLASTNÍHO PODNĚTU

Zadavatel upravuje Písemnou výzvu k podání nabídek, a to následovně:

Původní znění níže uvedených bodů se ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže.

nově bod 7.1. LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **28.02.2013 v 11:00 hod.**

nově bod 7.2. ADRESA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty do **11.00 hodin**) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 2.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.

nově bod 8.1. TERMÍN OTEVÍRÁNÍ OBÁLEK S NABÍDKAMI

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne **28.02.2013 ve 11:01 hod.** v sídle společnosti RTS, a.s., zasedací místnost v 2.NP. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele, zástupci společnosti RTS, a.s. a zástupci dodavatelů (max. 2 osoby za jednoho dodavatele).

Tyto dodatečné informace budou rovněž zveřejněny na profilu zadavatele.