

DODATEČNÉ INFORMACE 1

Název veřejné zakázky:	Modernizace Františkolázeňské výtopny
Evidenční číslo VZ:	232841
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Františkolázeňská výtopna, s.r.o.
Sídlo:	Konečná 219/10, 351 01 Františkovy Lázně
IČ:	25217968
Veřejná zakázka podle předmětu:	Stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Jednací řízení s uveřejněním
Limit veřejné zakázky:	Nadlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

Posílám dotaz ohledně kvalifikační dokumentace. Bod III.2.3) Technická způsobilost. Je požadováno předložení referencí dle požadavku " seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 10 let a osvědčení objednatelů pro referenční stavby: nejméně 3 dokončená energetická zařízení s kombinovanou výrobou elektřiny a tepla (minimálně dodávka a montáž kotle a turbíny) se jmenovitým elektrickým výkonem na svorkách generátoru min. 0,8 MWe maximálně však 4 MWe u každé z nich, přičemž alespoň 2 z nich musí být na spalování dřevní hmoty;" rádi bychom prověřili možnost předložení reference na kombinovanou výrobu s výkonem na 4 MWe, z pohledu technické náročnosti se jedná o složitější zařízení a neměl by být důvod omezovat reference maximálním výkonem.

Dotaz zní : je možné předložit referenci s vyšším svorkovým výkonem jak 4 MWe ?

ODPOVĚĎ 1

Zdůvodnění volby kvalifikace:

Hlavním předmětem zakázky „Modernizace Františkolázeňské výtopny“ je výstavba nového zdroje pro kombinovanou výrobu tepla a elektřiny z biomasy. Technologicky se jedná o náročné a komplikované dílo, jehož realizace vyžaduje zkušeného a ekonomicky stabilního dodavatele renomovaného v oblasti výstavby energetických celků.

Pro zdařilý průběh realizace díla považujeme za adekvátní požadavek doložení zkušeností potenciálních dodavatelů alespoň s realizací tří obdobných zakázek za posledních 10 let.

Předmětem díla je výstavba parního biomasového kotle o tepelném výkonu cca 16 MWt a turbogenerátoru s instalovaným elektrickým výkonem do 2 MWe. Za technicky obdobné Dílo považujeme realizaci projektu na kombinovanou výrobu tepla a elektřiny v rozsahu elektrického výkonu 0,8 až 4 MWe. Hlavním důvodem volby rozsahu 0,8 až 4 MWe je požadavek na zkušenost nabízejícího s instalací technologií v teplárnách obdobného výkonu jakou požaduje zadavatel, a to zejména u hlavních částí technologie, jako je vodotrubnatý roštový kotel ve spojení s protitlakou axiální jednostupňovou nebo

dvoustupňovou parní turbinou. Volba těchto technologií vychází z provozních požadavků zadavatele a z prostorových dispozic, které jsou blíže popsány v zadávací dokumentaci. Tyto technologie bývají používány zejména u zdrojů uvedeného výkonového rozsahu. U zdrojů s vyšším výkonem bývají používány jiné technologie (např. turbosoustrojí s vícestupňovými turbinami), které sice dosahují vyšších účinností, ale nejsou vhodné (z důvodů prostorových a provozních) pro instalaci u tohoto zdroje.

Základním palivem pro nový kotel bude biomasa ve formě dřevní štěpky. Spalování a manipulace s tímto druhem paliva, u kotlů o výkonu vyplývajícím z požadovaného výkonového rozsahu celého zdroje, vyžaduje opatření, která nejsou u jiných druhů pevných paliv obvyklá a využívána. Proto dílčím požadavkem na doložení kvalifikace dodavatelů díla je prokázání zkušenosti se spalováním biomasy, a to alespoň u dvou takových projektů.

Dodavatel je oprávněn, v souladu se zákonem, prokázat kvalifikační předpoklad, který sám nesplňuje, prostřednictvím subdodavatele, nebo ve sdružení s jiným dodavatelem.

DOTAZ 2

Lze pro prokázání základních a profesních kvalifikačních předpokladů použít „Výpis ze seznamu kvalifikovaných dodavatelů“ ve smyslu §127 Zákona č. 137/2006 Sb o veřejných zakázkách?

ODPOVĚĎ 2

Zadavatel bude v takovém případě postupovat v souladu s §127 odst. 2 zákona 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění.