



Město Dubňany

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky: „OBNOVA KRYTU UL. FR. VLACHA“

Zadavatel:

Název: Město Dubňany
Adresa: Nám. 15. dubna 1149, Dubňany, 696 03
IČO: 00284882
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Lysým – starostou města

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

1. **Dotaz č. 1:** „V případě, že budou práce realizovány v termínu do 90 kalendářních dnů, bude termín dokončení zasahovat do zimního období, kdy nebude možné realizovat finální vrstvy z asfaltobetonu.
Dotaz: Uvažuje zadavatel s možností přerušení prací v zimním období a pokračování na jaře 2024?“

Odpověď:

Zadavatel preferuje dokončení VZ do začátku zimního období, avšak pokud by nastaly nepříznivé povětrnostní podmínky, dle smlouvy by bylo možno práce přerušit do doby vhodnějšího počasí. Zadavatel tedy rovněž s touto variantou počítá.

2. **Dotaz č. 2:** „PD neuvažuje s vyrovnávací vrstvou asfaltobetonu a pokud tato nebude realizována, nebudou při celoplošné pokládce 5 cm asfaltobetonu dodrženy požadované příčné sklony vozovky.
Dotaz: Zváží zadavatel možnost vyfrézování 8 cm vozovky s tím, že by se následně položila vyrovnávací asfaltobetonová vrstva do 3 cm a následně celoplošná ohrusná vrstva 5 cm?“

Odpověď:

Ve věci obnovy krytu bylo rozhodnuto pouze s výměnou krycí vrstvy asfaltobetonu, tudíž je nutné ocenit rozpočet. S vyrovnávací vrstvou se neuvažovalo. Je tudíž jasné, že se víceméně dodrží stávající podélný a příčný sklon. Případné lokální místa budou řešena na stavbě snížením tl. frézování.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, zůstává lhůta pro podání nabídek nezměněna.

V Dubňanech dne 14. 9. 2023

GrantPoint, s.r.o., Mgr. Ivo Macek, v zastoupení na základě plné moci