



Město Dubňany

Dodatečné informace č. 1 k zadávací dokumentaci

Název veřejné zakázky: „DUBŇANY – REKONSTRUKCE MK, VRCHNÍ KONEC II. ETAPA“

Zadavatel:

Název: Město Dubňany
Adresa: Nám. 15. dubna 1149, Dubňany, 696 03
IČO: 00284882
Zastoupen: Ing. Zbyňkem Lysým – starostou města

Zadavatel veřejné zakázky zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 3 písm. a) a § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), sděluje následující dodatečné informace k zadávací dokumentaci vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce na stavební práce.

Dotaz č. 1: „Po pečlivém prostudování výzvy vč. textové části zadávací dokumentace, Vás tímto žádáme o podání vysvětlení k zadávacím podmínkám. Konkrétně se jedná o dotaz k příloze č. 2 ZD_Technická specifikace.

Dotaz č. 1

Soupis prací obsahuje položku – dlažba betonová drenážní.

Jedná se o dlažbu s distančníky či dlažbu z mezerovitého betonu?

Viz. pol. 1b -12, 2b – 17, 4a – 20.

Dlažbou šedou je myšlena dlažba přírodní _pol 4a- 20 ?

1b. - ul. Na Kopečku - neuznatelné náklady

12	M	59246015	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm	m2	240,516	
PP			dlažba betonová drenážní 200x200x80mm			
VV			"černá - parkovací místa" 189,7		189,700	
VV			"červená - vjezdy" 46,1		46,100	
VV			Součet		235,800	
VV			235,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		240,516	

2b. - ul. Na Rybníčku - neuznatelné náklady

17	M	59246015	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm	m2	864,257	
PP			dlažba betonová drenážní 200x200x80mm			

VV	"černá - parkovací místa" 599,8	599,800
VV	"červená - vjezdy" 106,8+149,1	255,900
VV	Součet	855,700
VV	855,7*1,01 'Přepočtené koeficientem množství	864,257

4a. - drenážní - uзнatelné náklady

20	M	59245020	dlažba betonová drenážní 200x200x80mm	m2	238,986	
PP			dlažba betonová drenážní 200x200x80mm			
VV			"komunikace - šedá" 234,3		234,300	
VV			234,3*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		238,986	

Odpověď:

U zvýrazněných položek se jedná o dlažbu drenážní, tj. s většími výstupky, zajišťující širší spáru kvůli vsaku. Pol. 12 a 17 dle dodatkového popisu jsou v barvě černé a červené, pol.20 je v barvě přírodní šedé.

Vzhledem k tomu, že těmito dodatečnými informacemi nedošlo k úpravě zadávacích podmínek, lhůta pro podání nabídek zůstává zachována.

V Dubřanech dne 13. 2. 2024

Město Dubňany

GrantPoint, s.r.o.

Mgr. Ivo Macek

v zastoupení na základě plné moci