

V Boskovicích dne 11. května 2017

**Věc: Zadávací řízení - „Výstavba sportovní haly a demolice stávající tělocvičny Svitávka“
- dodatečné informace**

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Výstavba sportovní haly a demolice stávající tělocvičny Svitávka**“, zadavatel obdržel dotazy. Na tyto dotazy zadavatel odpovídá takto:

Dotaz:

Žádáme o zaslání výkazu výměr – souboru “Sportovní hala Svitávka – TZB” v odemčeném formátu .xls nebo .xlsx. Poskytnutý soubor je uzamčen a nelze do něj vepisovat nabídkové ceny.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje odemčený výkaz výměr.

Dotaz:

Výkaz výměr obsahuje oddíl Měření a regulace. V projektové dokumentaci však chybí. Můžete projektovou dokumentaci MaR doplnit?

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 4 těchto dodatečných informací poskytuje MaR.

Dotaz:

Projektová dokumentace obsahuje samočinné odvětrávací zařízení. Ve výkazech výměr se tyto práce nenacházejí. Můžete prosím doplnit výkaz výměr?

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 5 těchto dodatečných informací poskytuje rozpočet doplněný o SOZ. Položky se nacházejí v kapitole 767 a kapitole M22.

Dotaz:

Silnoproud obsahuje výkresy rozvaděčů v PDF. Je možno poskytnout výkresy rozvaděčů v DWG?

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 2 a 3 poskytuje výkresy rozvaděčů ve formátu DWG.

Dotaz:

Na podlahu na pevném podkladu jsou vzneseny tyto požadavky:

Ssport. povlak, podlaha tl. 9 mm, absorpce nárazu min 45%, v. odrazu míče min 90%, koef. tření 04-06, sv. deformace min 2,3 mm, cena na základě nabídky odborné firmy

a kousek pod tím:

Absorpce nárazu min. 53 %, výška odrazu míče min. 90 %, koeficient tření 04 - 06, svislá deformace min. 2,3 mm.

Neznáme materiál o tl. 9 mm, který by na pevném podkladu takovou absorpci splňoval (pohybuje se to okolo 35 až 38 %, vertikální deformace cca 1 mm). Vyšších hodnot je možno dosáhnout pouze v kombinaci s pružným roštěm, ten ale v projektové dokumentaci není.

Bud' je tedy potřeba snížit požadované parametry nebo pod PVC krytinu umístit pružný rošt. Jak se k tvorbě nabídky tedy máme postavit?

Odpověď

Zadavatel sděluje, že platí Ssport. povlak. podlaha tl. 9 mm, absorpce nárazu min 45%, v. odrazu míče min 90%, koef. tření 04-06, sv. deformace min 2,3 mm.

Například výrobce sportovní podlahy taraflex sport m performance požadavky splňuje.

Dotaz:

Zjistili jsme, že výkaz výměr je uzamčen, a tudíž do něj nelze vpisovat jednotkové ceny. Žádáme o zaslání odemčeného výkazu výměr.

Odpověď

Zadavatel jako přílohu č. 1 těchto dodatečných informací poskytuje odemčený výkaz výměr.

V rámci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce zadané ve zjednodušeném podlimitním řízení dle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), pod názvem „**Výstavba sportovní haly a demolice stávající tělocvičny Svitávka**“, zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a to do 24. 05. 2017. S ohledem na uvedenou změnu lhůty pro podání nabídek se upravují některá ustanovení zadávacích podmínek takto:

Lhůta pro podání nabídek, adresa, na kterou mají být poslány nabídky:

datum: 24.05.2017

hodina: 10:15 hod.

Adresa pro podání nabídky:

Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka.

Datum, hodina a místo, kde se budou otvírat obálky s nabídkami

datum: 24.05.2017

hodina: 10:30 hod.

Adresa místa, kde se uskuteční otevření obálek:

Městys Svitávka, Hybešova 166, 679 32 Svitávka.

Otvírání obálek jsou oprávněni se účastnit kromě osob za zadavatele všichni účastníci zadávacího řízení, kteří podali nabídku ve lhůtě pro podání nabídek; maximálně však dvě osoby za jednoho účastníka zadávacího řízení.

.....

Mgr. Martin Budiš

osoba pověřená výkonem zadavatelských činností