

DODATEČNÉ INFORMACE Č. 2 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM

1.1. Název veřejné zakázky:	Centrum odborné přípravy v gastronomických a potravinářských oborech Jeseník - stavba
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	364196
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Nadační fond Vincenze Priessnitz
Sídlo:	Priessnitzova 1345/49a, 790 03 Jeseník
IČ:	28621981
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené řízení
1.6. Limit veřejné zakázky:	Podlimitní

Na základě žádostí dodavatelů o veřejnou zakázku poskytuje zadavatel dodatečné informace k zadávacím podmínkám podle § 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále v textu jen „zákon“).

DOTAZ 1

SO 03-komunikace – komunikace je zařazena do tř. V doprav. zatížení. Navržená skladba kce však dle kat. litů TP170 odpovídá tř.VI. Pokud by to měla být tř. V, pak mocnost vrstvy MZK by měla být alespoň 170mm. Přímý vliv na VV. Žádám o prověření správnosti údajů.

ODPOVĚĎ 1

Třída dopravního zatížení stačí VI – max. 15 automobilů zásobování denně. Pro výběrové řízení (nabídku) platí výkaz výměr.

DOTAZ 2

SO 01-PD- ve výkresu č.A.2.2.6 je uvedena hodnota rozponu mezi stojkami OK osob.výtahu 1900x1450mm, kdežto ve výkresu č.A.1.2./v.č.15 je v půdorysu 1.PP totéž kótováno 1965x1450mm. Z jakého důvodu?

ODPOVĚĎ 2

Vznikl rozpor mezi stavební částí a následně stavebně konstrukční částí (statikou). Pro výběrové řízení (nabídku) platí požadavek na dodržení rozměru 1900 x 1450 mm a dodržení minimální šířky schodišťového ramene 1 100 mm.