

**Zadavatel:**

Městská část Praha 7

Úřad městské části

Odbor investic a veřejných zakázek

nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7

170 00 Praha 7



ČJ: MČ P7 056256/2015/OIVZ/YČ

Datum:: 1.12.2015

**Věc: VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK PRO VEŘEJNOU ZAKÁZKU ZADÁVANOU DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN „ZÁKON“)**

**ZADAVATEL:**

název:

Městská část Praha 7

Sídlo (doručovací adresa):

nábřeží Kpt. Jaroše 1000/7, Praha 7, PSČ 170 00

IČO:

00063754

Osoba oprávněná zastupovat zadavatele:

Mgr. Jan Čížinský, starosta

Kontaktní osoba ve věci této veřejné zakázky: JUDr. Olga Ulrichová, vedoucí OIVZ

Telefon, e-mail: 603 770 889, UlrichovaO@praha7.cz

**VEŘEJNÁ ZAKÁZKA: BIO OKO - OPRAVA SÁLU II**

**DODATEČNÉ INFORMACE Č. 3 K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM ze dne 26.11.2015**

Výše uvedený zadavatel sděluje následující dodatečné informace k zadávacím podmínkám vztahující se k výše uvedené veřejné zakázce:

**Dodatečné informace č. 3 k veřejné zakázce:**

**1. Dotaz uchazeče:**

U lóží 1-3 jsou ve výkresech uvedeny osazovací rámy s kličkami a okenice s polykarbonátem. Jakým způsobem se budou okenice otevírat a jaký typ polykarbonátu má být použit?

**Odpověď zadavatele:**

Okenice se skládá ze dvou částí:

1/ocelový osazovací rám, svařovaný, povrchová úprava RAL 7016, rozměry dle velikosti otvorů. Nutno doměřit dle skutečného provedení lóže.

2/ mobilní vkládací rám, svařovaný, povrchová úprava RAL 7016, rozměry dle velikosti otvorů. Nutno doměřit dle skutečného provedení lóže a osazovacího rámu. Rám je vyplněn čirým polykarbonátem min. tl. 7mm s antireflexní úpravou a ochranou proti oděru, aretace rámu zajišťují otočné kličky

Pozn. Přesné rozměry a dimenze budou stanoveny v rámci dodavatelské dokumentace. Předpoklad projektanta vychází z ocelových profilů o průřezu 30x30x3.

**S ohledem na skutečnost, že se jedná pouze o vysvětlení a nedochází k žádné změně ani doplnění zadávacích podmínek zadavatel neprodluhuje lhůtu pro podání nabídek.**


Příloha: Výkres okenice

S pozdravem


Městská část Praha 7  
Úřad městské části  
odbor investic a veřejných zakázek  
PRAHA 7, nábr. Kpt. Jaroše 1000  
-1-



JUDr. Olga Ulrichová  
vedoucí Odboru investic a veřejných zakázek  
Úřad Městské části Praha 7



klíčka otočná  
 váleček průměru 15mm, délky 45mm  
 pásek tl. 5mm, délky 60mm  
 barevnost RAL(nutno vzorkovat, předběžně RAL 7016)



osazovací rám, ocelový "L" profil 30x30x3, rozměr rámu otvoru,  
 povrchová úprava nátěr, barevnost RAL(nutno vzorkovat, předběžně  
 RAL 7016), šroubován do podkladní konstrukce vruty se zápusťnou  
 hlavou

polycarbonát čirý, tl. 7mm  
 ochrana proti oděru (Mergard, Sapphire)

rám mobilní, "L" profil 30x30x3, rozměr dle osazovacího rámu  
 povrchová úprava nátěr, barevnost RAL (nutno vzorkovat, předběžně  
 RAL 7016)