

Dodatečná informace č.2 na akci:
VÝMĚNA ZDROJE VYTÁPĚNÍ V PLAVECKÉM BAZÉNU HLINSKO

Otázka č. 1: Minimální požadovaný elektrický výkon?

Odpověď č. 1: Projekt předpokládá s provozem kogenerační jednotky při jmenovitém elektrickém výkonu. Obecně u KGJ platí možnost regulace elektrického výkonu v rozsahu 50 – 100%, tj. minimální elektrický výkon požadované KGJ je 35 kWe (v původní odpovědi vedené pod otázkou č. 1 a 2 byla **omylem** uvedena nominální hodnota ve výši 70 kWe). Z ekonomického hlediska se klientovi nedoporučuje provozovat jednotky pod 90 % jmenovitého výkonu.

Otázka č.2: Jakým způsobem požadujete doložit reference vztahující se ke kogenerační jednotce.

Odpověď č.2: Reference spočívají v doložení nejméně tří Vámi uskutečněných zakázek, spočívajících v instalaci kogenerační jednotky navržené a připojené na distribuční síť v České republice(např. ČEZ), přičemž požadujeme nejméně ve dvou případech instalaci kogenerační jednotky stejného či obdobného výkonu.