



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Obec Svatoslav
Svatoslav 102
666 01 Tišnov 1

V Bystřici nad Pernštejnem dne 3.8.2015.

Věc: Žádost o poskytnutí dodatečných informací

Na základě ustanovení § 49, zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách si Vás dovoluujeme požádat o odpověď na naše dotazy k veřejné zakázce na stavební práce na akci „**Svatoslav – kanalizace III. etapa – 2. část – rekonstrukce stávající jednotné kanalizace**“.

Dotaz č. 1 – obchodní názvy

V zadavatelem předložené projektové dokumentaci jsou uvedeny trubní materiály, kterých má být použito při realizaci stavby. Jedním z těchto materiálů je také potrubí s označení PP – BOCR – korugované trouby TERAKAN – SN 10. Tato specifikace materiálu odporuje ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., kde v §44, odst. 11 je uvedeno, cituji:

Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky či nemá-li sektorový zadavatel na zboží či službu, která je součástí veřejné zakázky uzavřenou rámcovou smlouvou dle tohoto zákona, nesmí zadávací podmínky, zejména technické podmínky, obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užité vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků. Takovýto odkaz lze výjimečně připustit, není-li popis předmětu veřejné zakázky provedený postupem podle § 45 a 46 dostatečně přesný a srozumitelný. V případě stavebních prací lze takový odkaz připustit, pouze pokud nepovede k neodůvodněnému omezení hospodářské soutěže. Zadavatel v takových případech vždy výslovně umožní pro plnění veřejné zakázky použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

Z výše uvedeného vyplývá, že v zadávací dokumentaci došlo k porušení tohoto ustanovení.

Dotaz č. 2 – realizační projektová dokumentace

V zadávací dokumentaci pro veřejnou zakázku je v předmětu veřejné zakázky uvedeno mimo jiné, že: předmětem veřejné zakázky jsou projekční činnost spočívající:

- a) ve zpracování realizační dokumentace pro stavební konstrukce, jejich situační i výškové umístění, pro prokázání statického řešení konstrukcí, a to nad rámec podrobností uvedeného projektu, zpracovaného v souladu s tímto projektem a odsouhlaseném zpracovatelem projektu jako generálním projektantem



- b) ve zpracování realizační dokumentace pro úpravu dotčené části silnice III/3798 a napojení MK dle výkresu D1 projektu a jeho projednání se SÚS Brno za účasti zadavatele....

Ve vyhlášce č. 230 ze dne 25. června 2012, kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, § 1 Obecná ustanovení, odst. 3) je uvedeno, cituji: *Pro všechny stavby je příslušnou dokumentací projektová dokumentace pro provádění stavby (realizační dokumentace). Rozsah a obsah dokumentace pro provádění stavby určuje příloha č. 6 k vyhlášce č. 499/2006 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb.*

Z výše uvedeného tedy vyplývá, že zadavatelem předložená projektová dokumentace by měla být zpracována v podrobnosti pro realizaci stavby (realizační projektová dokumentace). Proč tedy zadavatele požaduje po uchazeči o veřejnou zakázku provedení navíc ještě projekčních prací? Na tyto práce není v zadavatelem předloženém soupise stavebních prací vyhrazena žádná položka.

Dotaz č. 3 – doplnění položek rozpočtu

V zadávací dokumentaci v části 3. Požadavky na způsob zpracování nabídkové ceny, v části 3.6 uvedeno, cituji: Podle nutnosti doplní dodavatel podrobnější členění položek tak, aby výsledná cena odpovídala záměru a věcnému rozsahu projektu dle výkresových a technických specifikací. Ve vyhlášce č. 230 ze dne 25. června 2012, § 3 Soupis prací je uvedeno, cituji: *Soupis prací stanoví v přímé návaznosti na příslušnou dokumentaci podle § 1 odst. 3 podrobný popis všech stavebních prací, dodávek či služeb nezbytných k úplné realizaci předmětu veřejné zakázky, případně i popis dalších prací, dodávek a služeb nezbytných k plnění požadavku zadavatele.*

Dle tohoto ustanovení je zřejmé, že soupis prací obsahuje podrobný popis všech stavebních prací i dalších prací nezbytných k plnění požadavku zadavatele. Není tedy možné, aby zadavatel požadoval na uchazeči o veřejnou zakázku, aby doplnil položkový rozpočet tak, aby výsledná cena odpovídala věcnému rozsahu projektu dle výkresových a technických specifikací.

Dotaz č. 4 – materiál kanalizace – potrubí PP BOCR – korugované trouby TERAkan

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na použití potrubí typu PP BOCR, korugované trouby TERAkan SN 10. Tyto trouby jsou spojovány systémem přesuvek (trouby nemají hrdla). V každém spoji jsou tedy oproti řešení s hrdly použity 2 těsnění. Pokud zadavatel umožní použití i jiných trub, je možné použít trouby spojované standardním způsobem do hrdel?

Dotaz č. 5 – materiál kanalizace – kameninové trouby

V projektové dokumentaci je uveden požadavek na použití kameninových trub s vysokou únosností u trub DN 250-400. Jakou únosnost zde má projektant na mysli? U trub DN 250 – 300 je možno použít buď třídu pevnosti 160 nebo 240, u trub DN 350 pouze třídu 160 a u trub DN 400 třídu 160 nebo 200. Standardní běžně používaná třída pevnosti kameninového potrubí je 160. Opravdu je vyžadováno použití vyšší třídy kameninového potrubí, které je dražší? Prosíme o přesnou specifikaci tříd.



**Stavíme na
pevných základech**

SPH stavby s.r.o.
Průmyslová 1414, CZ 593 01
Bystřice nad Pernštejnem

tel +420 566 560 941
fax +420 566 551 715
www.sph-stavby.cz

Žádáme Vás tedy tímto o doplnění informací a o upravení podmínek v zadávací dokumentaci tak, aby byly v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb. a vyhláškou č. 230 ze dne 25. června 2012.

Děkujeme a jsme s pozdravem.

Ing. Václav Mičín
tel.: 739 066 312
micin@sph-stavby.cz



Stavíme na
pevných základech

10

SPH stavby s.r.o. DIČ CZ26230470
Průmyslová 1414, CZ 593 01 tel. +420 566 560 941
Bystřice nad Pernštejnem www.sph-stavby.cz



