

Odpověď na dotaz uchazeče

k veřejné zakázce na stavební práce zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění

Divadlo J. K. Tyla, Červený Kostelec – Interiér malého sálu

Dotaz č. 1

Prosím o upřesnění tvaru a pozice zaparkované stěny. V technické zprávě je uvedeno, že u jedné ze stěn bude tzv. parkoviště (kotvení po vzdálenosti 0,2 m), kde budou jednotlivé dílce naskládány v případě otevření prostoru.

Odpověď:

Případ otevření celého prostoru a zaparkování posuvných stěn je patrný z výkresu interiéru č. A.11, ostatní polohy posuvných stěn viz výkres A.10.

Dotaz č. 2

Prosím o doplnění informace k výkazu výměr posuvné stěny, z jakého důvodu je výměra rozdělena na dvě části.

Odpověď:

Jedná se ve skutečnosti o 2 posuvné stěny, které mají vlastní posunovací dráhu (obě dráhy, ale mohou být propojené):

Část 1 - pol. 9.11 - je to boční část po straně pódia a kryje sklad nábytku od hlavní místnosti – na výkresech A.10 a A.11 je znázorněna oranžovou barvou, je malá a má krátkou dráhu, povrchový materiál je stejný jako obklad stěny na druhé straně vedle pódia.

Část 2 - pol. 9.12 - je hlavní posuvná stěna, odpovídá velikosti "opony" a podle toho, kde je právě umístěná, odděluje buď hlavní místnost od pódia, popř. pódium od skladu nábytku. Na výkresech je znázorněna žlutou a modrou barvou - žlutě vyznačené panely odpovídají délce, která je potřeba k oddělení skálu nábytku od pódia, pro oddělení hlavní místnosti pak stěna "přejede" na místo "opony" a protože portál je delší než část mezi pódiem a skladem je potřeba stěnu doplnit dalším panelem - na výkresech je vyznačený je modře. Tento modře vyznačený panel je v případě polohy "B" posuvné stěny (oddělený sklad od pódia) zaparkovaný na svém parkovišti u stěny.

Za zástupce zadavatele

.....
Michal Kudrnáč