

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

k veřejné zakázce s názvem

„Opatření ke snížení energetické náročnosti veřejného osvětlení města Miroslav“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení v souladu s ustanovením §3 písm. a) a §53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“)

Veřejná zakázka	
Druh veřejné zakázky:	podlimitní veřejná zakázka na dodávky
Druh zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení dle §53 zákona
Zadavatel	
Název:	Město Miroslav
Sídlo:	nám. Svobody 1/1, 671 72 Miroslav
IČ:	00293164
Zastoupený:	Ing. Augustin Forman, starosta
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir
Osoba zastupující zadavatele	
Název:	PIONS s. r. o.
Sídlo:	Brno, Drobného 306/34, PSČ 602 00
IČ:	292 50 331
Zastoupený:	Mgr. Marek Sklenář, jednatel
Kontaktní osoba:	JUDr. Michal Skoumal
Telefon:	+420 775 967 530
E-mail:	skoumal@pions.cz

Zadavatel tímto vysvětluje v souladu s ust. § 98 zákona zadávací dokumentaci.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace ze dne 5. 6. 2018

Dotaz č. 1/ V článku VIII. Platební podmínky ve smlouvě o dílo bod 6/ *Zhotovitel je oprávněn nahradit zádržné bankovní zárukou.* Prosíme zadavatele o upřesnění, jestli bude požadováno zádržné. V zadávací dokumentaci ani v ostatních dokumentech není o zádržném zmínka.

Dotaz č. 2/ Žádáme zadavatele o upřesnění, jakou formou mají být statické výpočty doloženy. Žádáme o doplnění konkrétních vstupů (parametrů) pro provedení těchto výpočtů, nebo o vyřazení tohoto nestandardního požadavku ze zadávací dokumentace.

Vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem:

ad 1/ Vzhledem k tomu, že součástí platebních podmínek není požadavek na zádržné, je takové ustanovení smlouvy neplatné a nebude k němu přihlíženo.

ad 2/ Je odpovědností dostatečně kvalifikovaného účastníka provést si technickou prohlídku objektu, k jehož realizaci se rozhodl podat nabídku. Taktéž je odpovědností znát technické náležitosti oboru a technické požadavky standardně kladené na jednotlivé objekty příslušnými normami a standardními technickými požadavky přímo souvisejícími s dostatečným dimenzováním všech použitých prvků. Pro výběr dostatečně dimenzovaných konstrukčních prvků veřejného osvětlení hrají přímou a neoddelitelnou roli kritéria běžně a standardně definovaná jejich výrobci. Účastník je povinen doložit statický výpočet, jímž prokazuje, že jím nabídnuté technické řešení odpovídá dle těchto standardů a dle reálné situace všem faktorům, které na statiku konstrukčních prvků mají vliv. Tedy větrová oblast, kategorie terénu, návětrná plocha a hmotnost použitého svítidla, další prvky instalované na konstrukčních prvcích (vrchní kabelové vedení, reklamní bannery, rozhlas aj.). Jedná se o standardní a oprávněný požadavek zadavatele související s technickými požadavky daného oboru. Požadavky jsou definovány článkem 3. 4. TECHNICKÁ SPECIFIKACE A STANDARDY zadávací dokumentace.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace nebyla doručena včas, zadavatel tedy není v souladu s ust. § 98 zákona povinen uveřejnit vysvětlení ve lhůtě 4 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Vysvětlení zadávací dokumentace bude uveřejněno na profilu zadavatele zde:
<http://www.stavebnionline.cz/profil/Mmir>

V Brně dne 7. 6. 2018

Město Miroslav
v zastoupení
PIONS s.r.o.