

OZNÁMENÍ ROZHODNUTÍ ZADAVATELE O VYLOUČENÍ DODAVATELE Z DALŠÍ ÚČASTI V ZADÁVACÍM ŘÍZENÍ

LISONĚK, s.r.o.Stolařská 491
688 01 Uherský Brod

1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI A VEŘEJNÉ ZAKÁZCE

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | SOU Valašské Klobouky – Rekonstrukce kotelen, rozvodů a topných těles |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | 4016 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Střední odborné učiliště Valašské Klobouky |
| Sídlo: | Brumovská 456, 766 01 Valašské Klobouky |
| IČ: | 00054771 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Zjednodušené podlimitní řízení |

2. VÝROK ROZHODNUTÍ ZADAVATELE

Zadavatel v souladu s ustanovením § 76 odstavec 6 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) rozhodl o tom, že Vás **v y l o u č u j e** z další účasti v zadávacím řízení.

3. ODŮVODNĚNÍ

Vyřazení nabídky a následné vyloučení dodavatele bylo ve Zprávě o posouzení a hodnocení nabídek zdůvodněno následovně:

Nabídková cena tohoto dodavatele byla označena jako mimořádně nízká nabídková cena. V souladu s ustanovením § 77 odst. 1 zákona byl uchazeč vyzván ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny. Na žádost hodnotící komise dodavatel reagoval ve stanovené lhůtě a specifikoval dodávky, které zahrnul do své nabídky a které byly dle hodnotící komise příčinou mimořádně nízké nabídkové ceny. Komise po posouzení odůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny konstatovala, že některé z dodávek nesplňují technické podmínky zadávací dokumentace a dodavatel se nabídkou technicky nižšího standardu zvýhodnil proti jiným dodavatelům, když v důsledku toho mohl nabídnout nižší cenu. Jedná se o expanzní nádobu výrobce Regulus typ MB xx IN LINE, kde nabízené nádoby jsou membránové a nikoliv vakové jak bylo stanoveno v projektové dokumentaci a

jsou kvalitativně nižšího standardu, než požadovala zadávací dokumentace a dále o Termostatické ventily a uzavíratelné šroubení, výrobce Ivar typ IVAR.VD 2103 N, IVAR.DD 303. V tomto případě má ventil možnost nastavení pouze 6 poloh, kdežto v soupise a projektové dokumentaci bylo požadováno 8 poloh. Uvedené armatury nesplňují přednastavení druhé regulace v 8. stupních nastavení armatury, kvalitativně jde o jiné armatury, než které uvažoval projekt ÚT. Komise neshledala odůvodnění nabídkové ceny jako objektivní, protože je v rozporu se zadávací dokumentací a nabídku dodavatele v souladu s ustanovením § 77 odst. 6 vyřadila. Dodavatele, jehož nabídka byla hodnotící komisí vyřazena, zadavatel vyloučí z další účasti v zadávacím řízení (§ 76 odst. 6 zákona).

4. POUČENÍ O OPRAVNÉM PROSTŘEDKU

Dodavatel je oprávněn podat zadavateli zdůvodněné námitky ve smyslu § 110 zákona. Námitky proti rozhodnutí zadavatele o vyloučení z účasti v zadávacím řízení musí stěžovatel doručit zadavateli do 10 dnů ode dne doručení oznámení o vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

V Brně dne 2. 8. 2012

Ing. Aleš Houserek
RTS, a.s. ředitel divize veřejných
zakázek