



Přesný dotaz uchazeče č. 1:

- 1) V TZ je zmínka o požadavku uzavřené výztuhy v rámech oken. Tato podmínka není ve výpise oken. Není to parametr, který by určoval kvalitativní nebo statické vlastnosti oken. Můžeme tedy ocenit plastová okna s rámy s otevřenou výztuhou?
- 2) Dle PD je požadavek pro okna na 7-mi komorové profily. Okna se 6-ti komorovými profily splní také všechny požadované parametry. Trvá zadavatel na požadavku 7-mi komorových profilů?
S ohledem na jediné kritérium hodnocení soutěže, kterým je nejnížší nabídková cena, považujeme požadavek na 7-mi komorové profily za neadekvátní.
- 3) V ZTI je pol.46
Dřez dvojité stolní provedení s odkládacím prostorem pod dřezem, půdorysné rozměry (500 x 1000) mm, výška cca 800 mm, povrchová úprava dřezu – smalt.
Není nám znám žádný výrobce dřezu tohoto popisu. Je dostupný dřez smalt bez odkládacího prostoru pod dřezem, nebo nerez s odkládacím prostorem.
Jaký dřez máme ocenit?
- 4) Dle výkazu výměr (tabulky) je u pozice 193 psán rozměr okna 1130x1330 mm, dle tabulky oken této pozici odpovídá označení 05 kde rozměr výrobku je 1130x1130 mm.
Jaká je tedy skutečná velikost?
- 5) Dle výkazu výměr je u pozice 212 psán materiál dveří hliník, dle tabulky dveří označení D3 je materiál dveří plast. Jaká je skutečnost? Má se ocenit hliník nebo plast?

Přesný dotaz uchazeče č. 2:

Nesrovnalosti ve VV a PD v části ZTI:

- 1) Položka 38 - ovládací tlačítko pro dvě množství vody - 8ks je nesmyslná - ovládání WC je součástí WC kombi
- 2) Položka 39 - ovládací tlačítko pro jedno množství vody - 1ks je chybné - musí být zaslepovací deska ke kombifixu. U ovládání tohoto kombifixu slouží pneumatické tlačítko (položka č.40)
- 3) Položka 53 - ventil rohový s přívodkem 10ks, ventil rohový bez přívodu 16ks - 26ks celkem - ve výměřích 25ks
- 4) Položka 54 - baterie dřezová páková 4ks - ve výměřích 5ks

Jak tyto položky ocenit?

Přesný dotaz uchazeče č. 3:

Dobrý den,

Dnes jsme byli na prohlídce místa pnění v Žandově a ještě bych měl dotaz, zda-li by bylo možné výkresy co jsou na CD zaslat třeba e-mailem ve formátu DWG ?

Děkuji





OPERAČNÍ PROGRAM
ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Evropský fond pro regionální rozvoj

Pro vodu,
vzduch a přírodu

Přesný dotaz uchazeče č. 4:

1) Prosím o upřesnění položek V2.

Chybí bližší informace o rozměrech cedulí, stát.znaku, komín. lávky, držáků vlajky, pošt.schránky a materiálech, ze kterého jsou vyrobeny.



Ministerstvo životního prostředí
České republiky

