ZEMNÍ VEDENÍ V.O.
kabel AYKY 4x16
chránička KOPOFLEX D50
uzemňovací vodič FeZn 10 v celé délce vedení
vedení V.O. je zřízeno v samostatném výkopu

OSVĚTLOVACÍ BOD 1 - 5
betonový hranolový základ
propojení na zemnič
sadový bezpaticový stožár K5
Kooperativa Uhlířské Janovice
stožárová výzbroj pro 1 okruh
~~svítidlo MODUJS LV 236~~
~~2x světelný zdroj~~

stávající svítidlo na dřevěném sloupu zrušit

nová SP 200 na stávajícím bet. sloupu
přívod od spínacího bodu
vývod do nadzemní sítě VO
vývod do podzemní sítě VO

stávající spínací bod VO
na betonovém sloupu

katastrální hranice
rozhraní ploch
zařízení VO stávající
zařízení VO nové
oplocení

Obecní úřad: Klínec	Stavební úřad: Mníšek pod Brdy
Investor: Obec Klínec, Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy	
Název stavby: Klínec – vedení V.O. a nová svítidla Pod Lesem	
Název výkresu: Montáže - situace vedení V.O.	
Číslo žádosti:	
Geodetická zaměření: Hrdlička spol. s r.o.	Číslo zakázky:

ELEKTROMONTÁŽE s.r.o.

Projektant: Elektromontáže s.r.o., Polní 450, 252 29 Lety IČO: 26741101 DIČ: CZ26741101		
Vedoucí projektu: Brož Václav	ČKAIT T700 0007691	
Vypracoval: Knop Milan	ČKAIT T700 0007233	
Stupeň: PS	Číslo zakázky: PPS 11-15	Číslo výkresu: 1
Měřítko: 1 : 500	Datum: 9/2015	
Číslo stavby:		