

Pilířková - plastová ATYPOVÁ ROZVODNICE ESTA IVANČICE  
DODÁVKA VČETNĚ přístrojů Schrack  
Icu = 10kA


Skříň pro veřejné osvětlení pilířková- PLASTOVÁ PILÍŘKOVÁ  
ESTA IVANČICE TYP RVO- atyp  
elm.kompaktní pilíř 1-tarif,termoset,přívod do svorek přístrojů,zámek  
trnový klíč(4-hran)  
KRYTÍ IP44/20;max.50A;odstín RAL 7035  
PŘÍVOD A VÝVODY DOLŮ  
ROZMĚRY-pilíř: ŠxVx H : 800x1930x240mm  
Podstavec PK

sít'  
**3 NPE AC 50Hz,400V/230V/TN-C-S**  
\*\*\*\*\*

**OVLÁDACÍ SOUSTAVA - cívky stykačů a přístrojů:**  
**1N AC 50Hz,230V**  
**Ochrana ( ČSN 332000-4-41) :**  
**automatickým ODPOJENÍM OD ZDROJE**

cívky stykačů a přístrojů AC 230V/50Hz  
\* označit přístroje  
\* označit kabelové vývody  
\* rozváděč opatřit výrobním štítkem


Přístroje Schrack Technik 10kA  
Výrobce - Esta Ivančice



**ZAPOJENÍ PROVÉST**  
**DLE POŽADAVKŮ E.ON ČR a.s.**

**Dokumentace pro stavební povolení**

|                                                                                                                          |                                                         |                                                                                              |             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| hlavní projektant                                                                                                        | VYPRACOVAL                                              | Ing. Karel Florian<br>elektroprojekce<br>U Hřiště 965<br>69102 Velké Bílovice<br>IČ:75207460 |             |
| Ing.Karel Florian                                                                                                        | Ing.Josef HÁJEK                                         |                                                                                              |             |
| obec Dolní Bojanovice                                                                                                    | ing.hajek@seznam.cz                                     |                                                                                              |             |
| stavebník                                                                                                                | Obec Dolní Bojanovice, Hlavní 383, 69617 Dol.Bojanovice |                                                                                              | IČ:75207460 |
| DOLNÍ BOJANOVICE - ZTV ul. Myslivecká<br>stavební úřad Hodonín,k.ú Dolní Bojanovice,kraj : JM<br>SO 06 Veřejné osvětlení |                                                         | formát                                                                                       | 3 x A4      |
|                                                                                                                          |                                                         | DATUM                                                                                        | 11/2012     |
|                                                                                                                          |                                                         | STUPEŇ                                                                                       | DSP         |
|                                                                                                                          |                                                         | ČÍS.ZAK.                                                                                     | 121107      |
| OBSAH :                                                                                                                  |                                                         | C.6.3                                                                                        |             |
| Rozváděč RVO                                                                                                             |                                                         | PARÉ Č.                                                                                      |             |



L1,L2,L3

$I_n = 50A$  ;  $I_{cu} = 10kA$




3NPE AC 50Hz,400V/230V/TN-C-S

FB1  
B6/1


svět.relé se spín.  
hodinami  
5-500lx

Přístroje Schrack Technik 10kA  
Výrobce - Esta Ivančice


B2  
V97/1DSC20



R40 40230  
c.230V AC



R40 40230  
c.230V AC



R40 40230  
c.230V AC

N  
PE

schéma ovládání



SVĚTELNÝ SENZOR1  
BZ326325

Ing. Josef Hájek \*[www.elektroatelier.cz](http://www.elektroatelier.cz)\*  
Mikulovská 604,69142 Valtice

IČ 13062522 +420 776898887