

Soubor vysvětlení zadávací dokumentace č. 2

pro podlimitní veřejnou zakázku stavební práce zadávanou v
otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání
veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „zákon“)
s názvem

**Rekonstrukce bytových jader v domech Větrná
1,3,5**

Zadavatel:
Statutární město Brno, Městská část Brno-Bystrc
Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno
IČ 44992785

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Rozměr dlažby 20x40cm je správný a musí se dodržet? V sérii obkladů vel. 20x40cm se vyrábí dlažba 33x33cm nebo 45x45cm. Dlažba 20x40cm je z úplně jiné série a pouze mrazuvzdorná, což není do interiéru potřeba.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Rozměr dlažby 20x40cm je správný a musí se dodržet.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Prosím o dopřesnění materiálu kuchyňských dvířek:

- pokud dvířka mají být opatřena PVC fólií, která je lisovaná za vysokých teplot a tlaků – potom Vámi určená dřevotříska tyto teploty nevydrží – tudíž je tato skladba dvířek neproveditelná
- vyrábí se pouze dvířka z laminované dřevotřísky s hranou ABS (tak je navržena spíží skříň) nebo MDF+PVC fólie (potom spíží skříň v kuchyni bude z jiného materiálu)

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 10

Zadavatel určuje, že kuchyňské dvířka budou z desek MDF + PVC fólie a spíží skříň bude z laminované dřevotřísky s hranou ABS.

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

V dostupných podkladech (vč. doplnění dle dod. informací č. 1) není projektová dokumentace elektroinstalací kompletní, konkrétně chybí půdorysy elektroinstalací v bytech+případné vedení v šachtě. Žádáme o její doplnění.

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 11

Zadavatel napравuje tento nedostatek. Kompletní projektová dokumentace elektroinstalací je přílohou tohoto Souboru vysvětlení zadávací dokumentace.

Přílohy:

Příloha č. 1 Kompletní projektová dokumentace D.1.4.3_ELEKTROINSTALACE

Vzhledem k tomu, že zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek, přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek do 10. 4. 2018 do 10:00. Všechny ostatní skutečnosti se vážou na provedenou změnu.

Veřejné otevírání nabídek proběhne dne 10. 4. 2018 v 10:01 hod na adrese Nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno.

V Brně, dne 9. 3. 2018

RPA Tender, s.r.o.
Zástupce zadavatele