



Výzva k podání cenové nabídky na akci: „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Klínek“

veřejná zakázka malého rozsahu

ve smyslu ust. § 27 zákona 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“).

1. Informace o zadavateli zakázky

Zadavatel: Obec Klínek, zastoupená starostkou obce Markétou Polívkovou

Adresa: Obecní úřad Klínek, Klínek 138, 252 10, pošta Mníšek pod Brdy

IČO: 00640719

DIČ: CZ00640719

E-mail: urad@obecklinec.eu, **tel.** 776 700 346

2. Charakteristika veřejné zakázky

KLASIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název: Instalace a montáž zařízení pro osvětlení silnic kód CPV: 45316110-9.

PŘEDMĚT VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je výběr uchazeče, který provede v obci Klínek opravu veřejného osvětlení spočívající v demontáži 54 ks stávajících svítidel a instalace 54 ks LED svítidel vhodných pro komunikace tříd P a M (dle generelu) s roztečemi SM 25 -50 m a montážní výškou 3-8 m.

Konkrétní lokalita je vymezena dále dle Tabulky 1 ve veřejně přístupném pasportu na adrese <http://sathea.cz/pasporty/klínek/>

Tabulka 1 - Přehled světelných míst určených k rekonstrukci

Pořad. č	ID	Model svítidla	Stav difuzoru	Typ stožáru	Výška (m)	Typ světelného zdroje	Příkon (W)
1	12	Elektrosvit 446 10 XX	Mírně znečištěný	Ocelový	3,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
2	13	Elektrosvit 446 05 XX	Mírně znečištěný	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
3	14	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
4	16	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
5	17	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
6	18	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
7	19	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
8	20	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
9	21	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
10	22	Modus LV	Dobrý stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
11	23	Modus LV	Dobrý stav	Budova	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
12	24	Modus LV	Dobrý stav	Budova	3	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
13	25	Modus LV	Dobrý stav	Budova	4,5	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90

14	36	Modus LV	Dobry stav	Betonovy	7	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
15	37	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	7	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
16	38	Elektrosvit 444 19 XX	Dobry stav	Betonový	7	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
17	39	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	7	Vysokotlaká rtuťová výbojka 125 W	143
18	66	Modus LV	Dobry stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
19	67	Modus LV	Dobry stav	Ocelový	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
20	68	Modus LV	Dobry stav	Ocelový	3,5	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
21	91	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 100 W	115
22	92	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
23	93	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 100 W	115
24	94	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 100 W	115
25	95	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
26	96	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
27	98	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 100 W	115
28	100	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
29	101	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 100 W	115
30	118	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
31	120	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Ocelový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
32	121	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Ocelový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
33	124	Elektrosvit 444 19 XX	Dobry stav	Betonový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
34	125	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	6	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
35	126	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
36	140	Elektrosvit 444 19 XX	Středně znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
37	141	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
38	143	Elektrosvit 444 19 XX	Velmi znečištěný	Betonový	5,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
39	146	Modus RV	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
40	147	Modus RV	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
41	152	VM elektro VS 70	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
42	153	VM elektro VS 70	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
43	154	VM elektro VS 70	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
44	155	VM elektro VS 70	Dobry stav	Ocelový	4	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
45	156	Modus RV	Bez difuzoru	Ocelový	3	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
46	157	Modus RV	Bez difuzoru	Ocelový	3	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
47	158	Modus RV	Dobry stav	Ocelový	4,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
48	159	Modus RV	Mírně znečištěný	Zed'	3,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
49	160	Modus RV	Mírně znečištěný	Zed'	3,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
50	161	Modus RV	Mírně znečištěný	Zed'	3,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
51	162	Modus RV	Mírně znečištěný	Zed'	3,5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
52	163	Elektrosvit 444 19 XX	Mírně znečištěný	Ocelový	5	Vysokotlaká sodíková výbojka 70 W	85
53	164	Modus LVN	Dobry stav	Zed'	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90
54	165	Modus LVN	Dobry stav	Zed'	4	Nizkotlaká rtuťová výbojka 2x36 W	90

Tabulka 2 - Základní položkový výkaz

Položka	Počet	MJ	Kč bez DPH/MJ
Svítilo 10 W	4	ks	
Svítilo 20 W	36	ks	
Svítilo 30 W	8	ks	
Svítilo 40 W	6	ks	
Kabel CYKY-J 3x1,5 (pro napájení mezi svorkovnicí a svítidlem)	324	m	
Spínací astrohodiny	4	ks	
Kompenzační stykač 12,5 kVAR	4	ks	
Světelně technický projekt dle ČSN 13 201 pro všech 54 svítidel včetně 3D vizualizaci všech osvětlovaných prostorů s EULUMDATy navrhovaných svítidel	1	ks	
Odpojení stávajících svítidel ze soustavy VO	54	ks	
Demontáž stávajících svítidel	54	ks	
Montáž nových svítidel a připojení do soustavy VO	54	ks	
Výměna hlavního spínacího obvodu stykače	4	ks	
Rekonstrukce rozvaděčů včetně vybavení spínacími astrohodinami a kompenzačním stykačem pro startovací proudy nad 400 A	4	ks	

Světelně technický projekt dokládající splnění světelně technických podmínek pro komunikace zařazených do světelných tříd dle normy ČSN EN 13 201-1,2,3,4,5.

Součástí předmětu plnění jsou i práce v tomto vymezení blíže nespecifikované, které jsou však nezbytné k řádnému provedení veřejné zakázky a o kterých vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem uchazeč měl nebo mohl vědět.

Uchazeč musí podat nabídku na celý předmět zakázky, tj. na všechny části.

POŽADOVANÉ PARAMETRY A DOKUMENTACE SVÍTIDEL

Svítidla nabízená v rámci tohoto řízení pro osvětlení musí splňovat tyto evropské normy:

- ČSN EN 60598-1
- ČSN EN 60598-2-3
- ČSN EN 62031:2009
- ČSN EN 62471:2009
- ČSN EN 550155 ed 3:2007+A1:2008+A2:2009
- ČSN EN 6100-3-2 ed.3:2006+A1:2010+A2:2010
- ČSN EN 61547 ed.2:2010

Každý uchazeč musí doložit následující dokumentaci o osvědčení svítidel dle výše uvedených norem:

POŽADOVANÉ DOKUMENTY

1. Certifikační osvědčení o plnění výše uvedených norem od autorizované organizace v rámci EU
2. Prohlášení o shodě
3. Kompatibilitu se Směrnicí RoHS Evropského parlamentu
4. Světelně technický výpočet dokládající splnění světelně technických podmínek pro všechny komunikace a rozteče dle světelných tříd a normy ČSN EN 13 201-1,2,3,4,5

POŽADOVANÉ SVĚTELNĚ-TECHNICKÉ PARAMETRY SVÍTIDEL

1. Teplota chromatičnosti (barva světla) 2700 K.
2. Svítidlo musí být vybaveno optickým systémem, který při výkonech dle Tabulky 2 s ohledem na parametry osvětlované komunikace, její šířky a roztečím mezi SM, splní všechny požadavky normy ČSN EN 13 201 1,2,3,4,5.
3. Svítidlo musí mít možnost nastavení sklonu svítidla na dřívku nebo výložníku v podélné i příčné ose vzhledem ke komunikaci.
4. Optický systém svítidel musí zajišťovat efektivní omezení oslnění posuzované dle ČSN EN 13 201. TI (prahový přírůstek) svítidel pro danou komunikaci musí být menší než 15%.
5. LED instalované ve svítidle musí splňovat následující parametry dle standardizované evropské testovací metodiky IESNA LM-80:
 - a. Po 60 000 hod svícení musí být predikovaná nebo naměřená hodnota světelného toku na min. 95 % jmenovitého světelného toku naměřeného po 24 hod svícení. Tato hodnota může být doložena z minimálně 10 000 hod měření úbytku světelného toku výrobcem LED v podmínkách definovaných ve standardu LM-80
 - b. Teplota přechodu nejteplejší LED ve svítidle musí být max 85°C při teplotě okolí 25°C po plném provozním zahřátí svítidla.

POŽADOVANÉ KONSTRUKČNÍ PARAMETRY SVÍTIDEL

1. Krytí celé konstrukce svítidla musí být minimálně IP65.
2. Těleso svítidla nesmí být kvůli ulpívání nečistot vybaveno žebrovaným chladičem nebo jinou částí, která by zvyšovala náchylnost svítidla k ulpívání nečistot.
3. Svorkovnice nebo přípojně místo pro připojení k rozvodu VO musí mít stejné krytí jako svítidlo, tedy IP65 nebo vyšší. Vyvedení napájecího kabelu není povoleno. Svítidlo musí umožňovat připojení ke stávajícímu stožárovému nebo sloupovému kabelu s krytím min. IP65.
4. Svítidlo musí splňovat podmínky třídy ochrany I a mít samostatně vyvedený ochranný zemnicí vodič.
5. Svítidlo musí být vybaveno nadproudovou tavnou pojistkou a elektronickou ochranou proti přetížení, zkratu a přehřátí.
6. Těleso svítidla musí být vyrobené z nekorodující přirozeně odolné kovové slitiny.
7. Svítidlo musí být vybaveno membránovým tlakovým vyrovnávacím ventilem pracujícím v obousměrném režimu pro kompenzaci tlaků při zahřátí svítidla.
8. Spojovací materiál a konstrukční mechanické prvky musí být vyrobeny buď z nekorodujících slitin lehkých kovů, nebo žárově zinkované či nerezové oceli.
9. Hmotnost svítidla včetně veškerého příslušenství musí být kvůli možnosti servisu ze žebříku bez plošiny menší než 5 kg.

ZÁRUČNÍ LHŮTA

Zadavatel požaduje podrobnou specifikaci záruční lhůty a rozsah záruky (výložníky, kabeláž, svorkovnice atd.). Bude rozlišováno mezi "garancí" a zárukou. Garancí životnosti apod. nevzniká žádná zákonná povinnost Uchazeče vůči Zadavateli a nebude proto brána úvahu. Posuzovaná bude pouze záruční lhůta na výrobek jako celek. V případě, že některá část svítidla bude mít záruční lhůtu kratší, než část jiná, bude jako kritérium posuzovaná pouze nejkratší ze záručních lhůt.

Specifikace provádění záručních oprav:

1. Posuzování záručních oprav na jednotlivých komponentech
2. Závazná rychlost provedení záruční opravy
3. Reakce na podnět k opravě
4. Zajištění osvětlení na komunikaci v průběhu provádění oprav
5. Kontaktní osoby, vzdálenost servisních míst

PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí 600 000,- Kč bez DPH (slovy šest set tisíc korun českých), a byla stanovena jako předpokládaná výše peněžitého závazku zadavatele za dobu účinnosti Smlouvy o dílo.

Tato cena je stanovena jako maximální vzhledem k výši disponibilních prostředků přidělených na předmět plnění a nelze ji překročit. V případě překročení nabídkové ceny nad uvedenou hodnotu se jedná o nesplnění zadávacích podmínek a takový uchazeč bude vyloučen z další účasti na zadávacím řízení.

STANOVENÍ POŽADAVKŮ NA VARIANTY NABÍDEK

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

DODATEČNÉ INFORMACE

Uchazeči mohou požadovat dodatečné informace k zadávacím podmínkám. Žádost o dodatečné informace musí být doručena zadavateli písemně nebo e-mailem nejpozději čtyři pracovní dny před koncem lhůty pro podání nabídek.

3. Termín a místo plnění zakázky

Termín zahájení veřejné zakázky je podmíněn zadáním zakázky. Zadavatel si vyhrazuje právo změnit předpokládaný termín plnění veřejné zakázky s ohledem na případné prodloužení výběrového řízení, přičemž lhůta realizace bude zachována.

Předpokládaný termín podpisu Smlouvy o dílo je červen 2017. Termín realizace zakázky je stanoven na 60 dnů od vyhlášení prací. Vyhlášení prací provede zadavatel, předpokládaný termín vyhlášení prací je neprodleně po podpisu Smlouvy o dílo, tedy červenec 2017.

Místem plnění je území obce Klíneč.

Společná prohlídka místa plnění nebude vzhledem k charakteru akce organizována, místo plnění je veřejně přístupné.

4. Požadavky na způsob zpracování nabídky a splnění kvalifikace:

Nabídka musí obsahovat následující náležitosti:

1. Vyplněný krycí list (viz. Příloha č. 1).
2. Kalkulace nabídkové ceny (dle přiloženého položkového rozpočtu – viz. Příloha č. 2).
3. Čestné prohlášení uchazeče o splnění základních kvalifikačních předpokladů (viz. Příloha č. 3).
4. Doklady potvrzující profesní předpoklady – výpis z obchodního rejstříku a doklad o oprávnění k podnikání (prosté kopie).
5. Návrh smlouvy o dílo podepsaný statutárním zástupcem uchazeče.
6. Seznam, popř. referenční listy na nejméně 3 realizované zakázky, jejichž předmětem bylo provedení komplexní rekonstrukce veřejného osvětlení, včetně výměny kabeláže a rekonstrukce infrastruktury v obdobném nebo větším rozsahu.

Nabídka bude:

- zpracovaná v českém jazyce, v písemné formě,
- podepsána statutárním zástupcem uchazeče a opatřena razítkem uchazeče.

5. Základní požadavky na zpracování nabídky

Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k realizaci veřejné zakázky včetně všech souvisejících nákladů.

Nabídková cena bude uvedena v CZK, a to v členění:

- nabídková cena bez DPH,
- výše DPH,
- nabídková cena s DPH.

6. Platební podmínky zadavatele

Platba za dodání předmětu veřejné zakázky bude zadavatelem provedena na základě řádně vystaveného daňového dokladu-faktury, se splatností 30 dnů ode dne jejího doručení.

7. Záruční doba

Zadavatel požaduje záruku v délce min. 5 let.

8. Termín, místo a podmínky pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek: do 26. 6. 2017 do 15 hodin

Místo: Obecní úřad Klíнец, Klíнец 138, 252 10, Mníšek pod Brdy

Upřesňující údaje: Nabídky budou předány osobně nebo prostřednictvím držitele poštovní licence na Obecní úřad Klíнец v zalepených obálkách označených názvem veřejné zakázky a s označením „**NEOTVÍRAT – VEŘEJNÁ ZAKÁZKA „Rekonstrukce veřejného osvětlení obce Klíнец“**“.

Vyhodnocení přijatých nabídek bude 26. 6. 2017.

Vyrozumění o výsledku bude uchazečům odesláno do 3 prac. dní po vyhodnocení nabídek.

Zadavatel není povinen sdělovat důvody přijetí nebo odmítnutí nabídky.

Nabídky se uchazečům nevracejí a zůstanou u zadavatele jako doklad o průběhu a hodnocení soutěže.

Otevírání obálek není veřejné.

9. Kritéria pro hodnocení nabídek

Hodnotící kritéria:

Konečná cena. Konečnou cenou se rozumí cena zakázky bez DPH. U osob, které nejsou plátcí DPH, bude uvedeno, že DPH = 0,0.

Celkovým vítězem výběrového řízení se stane uchazeč s nejnižší nabídkovou cenou.

MIMOŘÁDNÁ NABÍDKOVÁ CENA

Hodnotící komise zadavatele posoudí v rámci hodnocení nabídek nabídkovou cenu uchazeče uvedenou v nabídce analogicky dle §77 zákona. V případě mimořádně nízké nabídkové ceny si hodnotící komise zadavatele vyhrazuje právo písemně vyzvat uchazeče k jejímu písemnému vysvětlení. Jestliže vysvětlení nebude hodnotící komisí zadavatele shledáno jako dostatečné či opodstatněné nebo uchazeč nedoloží požadované vysvětlení nabídkové ceny ve stanovené lhůtě, nebude nabídka uchazeče hodnocena.

10. Další požadavky

Vybraný zájemce předloží po skončení prací veškeré platné certifikáty dodaných výrobků.

11. Další ujednání

Případné nejasnosti si musí uchazeč vyjasnit před podáním nabídky. Nedostatečná informovanost, mylné chápání této výzvy, chybně navržená nabídková cena apod. neopravňuje uchazeče požadovat dodatečnou úhradu nákladů nebo zvýšení ceny.

Zadavatel si vyhrazuje právo dále jednat o náplni smlouvy o dílo s vybraným uchazečem.

Uchazeči o zakázku předloží své nabídky bezplatně a z jejího předání nemohou vůči zadavateli uplatňovat žádné nároky.

Zadavatel nehradí náklady na účast v zadávacím řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo upřesnit podmínky a rozsah předmětu plnění, rozsah zakázky omezit, všechny předložené nabídky odmítnout a zadávací řízení zrušit.

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek. Každý zájemce smí zaslat pouze jednu nabídku. Při porušení této povinnosti zadavatel vyloučí příslušného uchazeče ze zadávacího řízení.

Předložené návrhy zůstávají založeny u zadavatele a nevracejí se uchazečům.

Hodnoceny nebudou zejména nabídky:

- podané po termínu, neúplné,
- uchazečů, kteří nesplnili zadavatelem požadované kvalifikační předpoklady,
- neodpovídající požadavkům zadavatele ve výběrovém řízení na předmět zakázky,
- obsahující ustanovení v rozporu s platnými právními předpisy,
- obsahující změněné podmínky proti zadání.

Zadavatel si vyhrazuje právo ověřit a prověřit údaje uvedené jednotlivými uchazeči v nabídkách. Zadavatel vyloučí uchazeče ze soutěže v případě, že uchazeč uvede ve své nabídce nepravdivé údaje.

Uchazeč bere na vědomí, že nesmí být jakkoliv personálně či majetkově propojen ani nesmí být osobou blízkou se Zadavatelem nebo s jiným uchazečem v tomtéž zadávacím řízení.

Nesplnění podmínek zadavatele ze strany uchazeče (s výhradou doporučujících ustanovení) povede k jeho vyloučení z účasti v zadávacím řízení.

Uchazeč si je vědom skutečnosti, že ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, je povinen spolu působit při výkonu finanční kontroly.

Jakákoli komunikace mezi uchazeči a osobou pověřenou výkonem zadavatelských činností týkající se doplňování informací a odpovědí na dodatečné dotazy bude probíhat pouze prostřednictvím e-mailu. Kontaktní e-mail je: urad@obecklinec.eu.

Uchazeč specifikuje části veřejné zakázky, které má v úmyslu zadat subdodavatelům. Tyto subdodávky bude v seznamu subdodavatelů specifikovat věcně i finančně včetně uvedení % podílu

plnění jednotlivými subdodavateli a rovněž uvede identifikační údaje každého případného subdodavatele.

V případě, že uchazeč nemá v úmyslu zadat určitou část veřejné zakázky jiné osobě (subdodavateli), doloží ve své nabídce písemné prohlášení, ve kterém tuto skutečnost uvede.

Uchazeč musí v rámci nabídky doložit Prohlášení o shodě a další dokumentaci pro nabízená svítidla splňující specifikaci uvedenou v zadávací dokumentaci.

Zadavatel si vyhrazuje právo odstoupit od Smlouvy v případě, že uchazeč uvedl v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly by mít vliv na výsledek výběrového řízení.

Zadavatel si vyhrazuje právo zveřejnit na profil zadavatele oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, resp. oznámení o vyloučení uchazeče.

V Klínci, dne 8. 6. 2017

OBEK KLÍNEC ②
KLÍNEC 110
252 10 Mníšek pod Brdy


Markéta Polívková
starostka

Přílohy:

1. Krycí list
2. Položkový rozpočet
3. Čestné prohlášení