

VÝPIS VZT PRVKŮ

OZNAČ.	POPIS PRVKU	POČET KS/bm	
①	KOUPELNOVÝ VENTILÁTOR (VČ. MŘÍŽKY, VÝKON 100 m3/h) - d = 100 mm	9 KS	
②	POTRUBNÍ VENTILÁTOR (VÝKON 100 m3/h) - d = 100 mm	7 KS	
③	POTRUBNÍ VENTILÁTOR (VÝKON 200 m3/h) - d = 150 mm	1 KS	
④	DIGESTOŘ - NEREZOVÁ, KOMÍNOVÁ KE ZDI, VÝKON 600 m3/h - d = 150 mm	1 KS	
⑤	KULATÁ PLAST. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA - EXTERIÉROVÁ - d = 100 mm	4 KS	
⑥	KULATÁ PLAST. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA - EXTERIÉROVÁ - d = 150 mm	1 KS	
⑦	KULATÁ PLAST. VENTILAČNÍ MŘÍŽKA - INTERIÉROVÁ - d = 100 mm	14 KS	
⑧	HLINÍK. VENTILAČNÍ POTRUBÍ - d = 150 mm	PŘÍMÉ POTRUBÍ	14 mb
		KOLENO 90°	2 KS
		T-KUS 150/100/90°	3 KS
		REDUKCE 150/100	1 KS
⑨	HLINÍK. VENTILAČNÍ POTRUBÍ - d = 100 mm	PŘÍMÉ POTRUBÍ	46 mb
		KOLENO 90°	3 KS
		T-KUS 100/100/90°	9 KS
		ZPĚTNÁ Klapka 100	12 KS

POZNÁMKA

- VZT POTRUBÍ BUDE ZAVĚŠENO POD STROPEM POMOCÍ SYSTÉMOVÝCH ÚCHYTŮ PRO KRUHOVÉ POTRUBÍ PO CCA 1 m

Zodpovědný projektant:	Vypracoval:	Kreslil:		 SPZ DESIGN, s.r.o. Šternberská 73/8 779 00 Olomouc - Týnec IČ: 278 31 132 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz
Ing. Petr Zavadil	Ing. Petr Zavadil	Ing. Karel Chadima		
Kraj: Moravskoslezský	Místo: Mošnov, parc. č. 227/3, 1190 a st. 80, k.ú. Mošnov			
Investor: Obec Mošnov, čp. 175, 742 51 Mošnov				Účel projektu: DPS
Název stavby: ZÁKLADNÍ ŠKOLA A MATEŘSKÁ ŠKOLA, OBEC MOŠNOV				Datum: 1/2014
Obsah výkresu: VÝPIS VZT PRVKŮ				Číslo archivní/zakázky: 19/14-S
				Verze tisku: v1.00
				Formát výkresu: 1 A4
				Měřítko: Číslo výkresu: D.1.4c-4