

I. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Dopravní společnost Zlín-Otrokovice, s.r.o.

se sídlem: Podvesná XVII/3833, 760 92 Zlín

jednající (jednatelé společnosti): Ing. Josef Kocháň, Ing. Jiří Ondráš, Mgr. Ivo Kramář, Ing. Radek Řehák, Bc. Kateřina Francová, Josef Novák, Dana Kovaříková IČ: 60730153 DIČ: CZ60730153

Právní forma: společnost s ručením omezeným

Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 17357

Tel.: +420 577 052 140 Fax.: +420 577 052 141

dále jen „Zadavatel“

Profil Zadavatele: <https://stavebnionline.cz/Profily/profil.asp?ID=188>

Smluvní zastoupení Zadavatele v zadávacím řízení v rozsahu § 43 Zákona:

Tender Invest, spol. s r.o.

zastoupený JUDr. Ladislavem Hradilem

Jana Uhra 172/14

602 00 Brno

Tel: +420 778 499 955 E-mail: tenderinvest@tenderinvest.cz

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12 v souladu s ustanovením § 98 zákona č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), k veřejné zakázce „DSZO – Úprava 1. NP, 3. NP a 4. NP administrativní budovy“

Dotaz č. 12

24	K	612311131	Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn	m2	398,849
----	---	-----------	---	----	---------

K výše uvedené položce je dle názoru uchazeče nutno doplnit 1.vrstvu povrchové úpravy před štukovou omítkou (cementovou stěrku s výztužnou tkaninou).

Položka cementové stěrky ve VV není uvedena a položka č. 24 tuto vrstvu neobsahuje.


Vyjiádření zadavatele k dotazu č. 12

Stěrka s tkaninou (perlinkou) je v položce č. 20 (odd.6-vnitřní omítky) vč. rezervy 20m2 navíc.

Dle zadavatele není nutno nic doplňovat a výkaz výměr je kompletní.

Lhůta pro podání nabídek se neprodlužuje.

Ve Zlíně dne 16. listopadu 2017


JUDr. Ladislav Hradil

na základě plné moc