

**Dodatečné informace č. 3
k VZ
s názvem
Rekonstrukce budovy**

Operační program Integrovaný regionální operační program
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_104/0008761
Název projektu: Sociální bydlení v Koryčanech

Zadavatel:
Město Koryčany
Sídlo: Koryčany, Náměstí 401
IČ 00287334

I.

Na základě dotazu zájemce:

Obracíme se na Vás se žádostí o zaslání doplňujících informací:

- 1. V objektu SO 01, položka č. 97999999R00 - Poplatek za skládku - čeho se týká poplatek za skládku? Druh materiálu?*
- 2. V objektu SO 01, položka č. 76299 OA0 - Revize a ošetření stropních a střešních trámů - co tato položka zahrnuje/obnáší?*
- 3. V objektu SO 01, položka č. 766969 – Kuchyňské linky – přesné požadavky na kuchyňské linky a spotřebiče?*
- 4. V objektu SO 01, položka č. 61193617X – podlaha lamino - požadavky na lamino podlahu?*
- 5. V objektu SO 01, položka č. 63152701R – pásek podlahový, položka č. 713121211R00 – izolace tep. Podlah. Pásek – prosíme o specifikaci tloušťky tep.izol pásků*
- 6. Specifikace sanity rozměr a materiál sprchových vaniček a zástěn.*
- 7. Statický posudek je platný jen do 10/2019 Co když stavba začne později?*
- 8. Existují odtrhové zkoušky na přídržnost povrchu pro kontaktní zateplení?*
- 9. Chybí termín zahájení díla. Máme délku trvání ale nikoliv zahájení*

uveřejňuje zadavatel tyto odpovědi:

1. Poplatek za skládku se vztahuje k položkám bouracích prací.
2. Uvedeno v PD - Návrh stavebně technického průzkumu
3. Uvedeno ve výpise truhlářských výrobků - kuchyně
4. Laminátová plovoucí podlaha tř.zátěže 23, tř. ohrusu AC3
5. Pásek podlahový - dilatační izolace potěrů kolem stěn - např.Mirelon tl. 5mm
6. Sprchové vaničky plastové 900x900mm, zástěny posuvné - Al polykarbonát.
7. Statický posudek byl vyhotoven pro informativní účely zadavatele. Uplynutí jeho platnosti nemá vliv na realizaci zakázky.
8. Uvedeno v technické zprávě PD.
9. Tento dotaz byl už jednou zodpovídan prostřednictvím změny zadávacích podmínek č. 1

1/ Objednatel je povinen předat a zhotovitel převzít staveniště (nebo jeho ucelenou část) prosté faktických vad a práv třetích osob v termínu do 10 dnů od podpisu smlouvy, pokud se strany nedohodnou písemně na jiné lhůtě. O předání a převzetí staveniště vyhotoví Objednatel písemný protokol, který obě strany podepíší. Za den předání a převzetí staveniště se považuje den, kdy dojde k oboustrannému podpisu příslušného protokolu.

2/ Skutečným termínem zahájení provádění Díla se rozumí první den po písemném převzetí staveniště Zhotovitelem nebo první den následující po dni, kdy Zhotovitel z důvodu na své straně staveniště na výzvu Objednatele včas nepřivezme

17.6.2019

Mgr. Helena Rozehnalová
V plné moci zadavatele