



07.11.2008

**Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvk. org.,**  
**Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora**

Milota Kladno spol. s r.o.  
Petr Šála  
Hutská 1557  
282 01 Kladno

Vaše značka :

Naše značka: 7340/2008 a  
7376/2008

Vyřizuje : Kutil I.  
Tel: 724 304 257

V Kutné Hoře dne : 4.11.2008

**Předmět :** Vyjádření k DSP pro stavbu kanalizace, ČOV, vodovodní přípojky, elektro přípojky a nové MK v k.ú. Konárovice.

**Investor:** Obec Konárovice

**Zastoupen:** Milota Kladno spol. s r.o.

**Číslo silnice:** II/322, III/3222 a III/3223

**kat. území:** Konárovice

**Rozsah zásahu:** podélné uložení do vozovky, příčné křížení, napojení MK,

Středočeský kraj v zastoupení SÚS Kutná Hora k Vaší PD týkající se stavby splaškové kanalizace, ČOV, přípojky vodovodu, elektro a napojení nové MK v k.ú. Konárovice sděluje, že s její realizací souhlasí a požadujeme, aby kanalizace byla v maximální míře umístěna mimo silniční těleso a příčné křížení bylo řešeno podvrty nebo protlaky. V případě, že z technických důvodů bude nutné umístění splaškové kanalizace, přípojky vodovodu a elektro do tělesa silnice požadujeme dodržet naše níže uvedené podmínky:

- 1) Podélné uložení do tělesa silnice: Před zahájením prací vozovku zaříznout. Na zhuťný podklad zasyt štěrkokopiskem, 20 cm betonu B 10, 5 cm živice ABH a 5 cm živice ABS s přesahem 25 cm na každou stranu výkopu vč. sfrézování. Spáry zalít asfaltovou emulzí. Konstrukce vozovky bude provedena podle přiloženého vzorového listu A 1. Při podélném uložení do vozovky požadujeme opravu povrchu v šíři obou polovin vozovky, vzhledem k počtu příčného křížení kanalizačních přípojek. SÚS určí místo kam bude odvezena obrusná vrstva. Kanalizační poklopy umístěné ve vozovce požadujeme samonivelační. Splaškovou kanalizaci u silnice II/322 požadujeme uložit mimo těleso silnice, do přilehlých zelených pásů a příčné křížení řešit výhradně podvrty nebo protlaky. Kanalizaci mimo zastavěné území (v úseku Konárovice – Jelen) požadujeme umístit za vnější hranu silničního příkopu (zákon č.13/1997 § 36).
- 2) Protlak komunikace bez narušení silničního tělesa a jeho příslušenství. V místě křížení inženýrských sítí s komunikací bude jejich uložení min. 1,2 m pod stávající niveletou vozovky.
- 3) Umístění v zeleném pásu minimálně 1 m od živичné hrany silnice, při dodržení krytí 100 cm.
- 4) Výkopový materiál nesmí být ukládán na vozovce. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu
- 5) Do vydání stavebního povolení bude uzavřena mezi investorem stavby a Středočeským

**Středočeský kraj**

Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěvk. org., Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora,  
mailto: [suskh@suskh.cz](mailto:suskh@suskh.cz), [www.suskh.cz](http://www.suskh.cz), telefon: 327 513 142-3, fax: 327 514 160

R-Po-04-01

krajem – zastoupeným SÚS Kutná Hora smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene.

- 6) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese bude uhrazena jednorázová náhrada za zřízení věcného břemene ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., směrnice kraje a ceníku.
- 7) Před zahájením stavebních prací v silničním tělese dojde k protokolárnímu předání silnice, po ukončení stavebních prací v silničním tělese bude dotčená část silnice protokolárně předána zpět SÚS.
- 8) V příloze Vám zasíláme formulář, který po vyplnění bude sloužit jako podklad pro uzavření příslušné smlouvy. Vyplněný formulář zašlete zpět na výše uvedenou adresu.
- 9) Podmínkou vstupu do silničního tělesa bude povolení zvláštního užívání silnice, vydaného Odborem dopravy MěÚ Kolín.
- 10) S napojením nové MK k ČOV souhlasíme a požadujeme: MK v místě napojení na silnici III/3222 bude mít zatrubněný propustek /min. průměr 400 mm/, zpevněná čela a povrch napojený pevně na přilehlou komunikaci. Odvodnění MK bude mimo silniční těleso a jeho příslušenství. Po ukončení stavby bude okolní terén uveden do původního stavu. Investor stavby je povinný udržovat zatrubnění a vlastní MK v takovém stavu, aby nedocházelo ke znečišťování nebo poškozování přilehlé komunikace III/3222. Součástí žádosti o vydání rozhodnutí o připojení MK bude vyjádření Policie ČR DI Kolín a rozhodnutí vydá MěÚ Kolín, odbor dopravy.

  
Zdeněk Dvořák  
ředitel SÚS Kutná Hora

Správa a údržba silnic  
Kutná Hora, příspěv. org. ©  
Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora  
IČO: 00066001 DIČ: CZ00066001

Příloha: podklad pro uzavření smlouvy  
vzorový list opravy povrchu A 1  
Na vědomí: MěÚ Kolín, odbor dopravy


**Středočeský kraj**

Správa a údržba silnic Kutná Hora, příspěv. org., Cihlářská 445, 284 80 Kutná Hora,  
mailto: [suskh@suskh.cz](mailto:suskh@suskh.cz), [www.suskh.cz](http://www.suskh.cz), telefon: 327 513 142-3, fax: 327 514 160

R-Po-04-01

VZOROVÝ LIST  
obnova konstrukce vozovky při ukládání inženýrských sítí

# STÁVAJÍCÍ KRYT VOZOVKY – KOBERCOVÁ ÚPRAVA



## Podmínky:

6. Spára bude proříznuta v pravoúhlých geometrických tvarech
7. Povrch vozovky bude odfrézován
8. Štěrkopísek bude hutněn po vrstvách o max. tloušce 20 cm na  $I_d = 0,9$
9. Kryt vozovky bude strojně položen a zhutněn
10. Spáry budou opatřeny nátěrem silniční emulzí

## Poznámka:

<sup>\*)</sup> Šířka bude určena individuálně podle rozsahu zásahu do vozovky při uložení inž. sítě.