

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 6

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

„Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 tj. na stavební práce s předpokládanou hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH

VYPOŘÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 5.2.2016

V Horním Jiřetíně dne 9.2.2016



Ing. Vladimír Buřt
starosta Města Horní Jiřetín

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN
právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283
(3) e-mail: podatelna@hornijiřetin.cz

1	5.2.2016	Prosíme o upřesnění následujících požadavků na okna:	
		Co se týká plastových oken a mikroventilace, není ze zadání zřejmé, u kterých oken má být pákové ovládání.	
		V zadání se uvádí, že u oken s vysokým parapetem má být zajištěno otvírání z úrovně podlahy, což lze jen u sklopných oken a sklopné kování nemá mikroventilaci.	U oken s parapetem 2050 mm a 2900 mm, to jsou okna 04 a 05, bude pákové otvírání z úrovně 1300 mm. U všech ostatních oken bude mikroventilace.
		Prosím o specifikaci vysokého parapetu, od jaké výšky je požadováno ovládání z podlahy a u kterých pozic.	