

Veřejná zakázka na stavební práce

zadávaná ve smyslu § 6

zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon):

„Stavební úpravy objektu čp. 49 na zdravotní středisko a služby, Horní Jiřetín“

ve vztahu k zákonu se jedná o veřejnou zakázku ve zjednodušeném podlimitním řízení podle § 38 tj. na stavební práce s předpokládanou hodnotou nižší než 10 mil. Kč bez DPH

VYPOŘÁDÁNÍ ŽÁDOSTÍ O DODATEČNÉ INFORMACE ZE DNE 25,26,27,28.1.2016

V Horním Jiřetíně dne 28.1.2016



Ing. Vladimír Buřt
starosta Města Horní Jiřetín

územní samosprávný celek
MĚSTO HORNÍ JIŘETÍN

právní forma: obec IČ: 00265942, DIČ: CZ00265942
sídlo: Potoční 15, 435 43 Horní Jiřetín
KB Most 2222491/0100
tel.: 476 734 283

(3) e-mail: podatelna@hornijiřetin.cz

1	25.1.2016	Požadovaný systém mikroventilace je možné osadit pouze na křídla, která jsou otvíravá+sklopná zároveň. Navržená okna mají však požadavek na sklopné nebo otvíravé křídlo.	Projektant na mikroventilaci trvá, proto budou okenní křídla otvíravá a sklopná zároveň.
2	25.1.2016	AI dveře mají požadavek na bezpečnostní zasklení. Není však uvedeno, zdali má být použito bezpečnostní dvojsklo nebo trojsklo.	U vnějších hliníkových a ocelových dveří bylo ve výpočtu vytápění uvažováno s $U_w 1,5 \text{ W/K/m}^2$ (viz odpověď na dotaz poř.č. 4 u vypořádání DI z 21.1.2016), tomu většinou odpovídá zasklením dvojsklem v tomto případě bezpečnostním
3	25.1.2016	Sokl – formát 30x15 nemá RAKO v nabídce. K jaké dlažbě je určen ?	Podle čl. 23.2. Zadávací dokumentace - podmínky a požadavky na zpracování nabídky platí: "Pokud se v projektové dokumentaci nebo soupisu stavebních prací vyskytne jakýkoliv obchodní název, umožňuje zadavatel dodavateli v takovém případě použít pro plnění veřejné zakázky i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení".
4	25.1.2016	Dlaždice ALLEGRO – tato série je již delší dobu vyřazená z výroby. Prosím prověřit požadovanou protiskluznost. Do veřejných prostor se protiskluznost udává podle toho ,kam přesně je dlažba určena.	
5	25.1.2016	Dlaždice Lucie – je pouze v jednom barevném provedení (mramor) a pokud je tento výrobek zamýšlen jako obklad ,tak potom by bylo lepší použít obklad 20x25 z této série.	
6	25.1.2016	Bude u vchodových dveří panikové kování? Jaké Ug mají splňovat?	Panikové kování není požadováno. U vnějších hliníkových a ocelových dveří bylo ve výpočtu vytápění uvažováno s $U_w 1,5 \text{ W/K/m}^2$ (viz odpověď na dotaz poř.č. 4 u vypořádání DI z 21.1.2016 a odpověď na dotaz poř. Č. 2 u vypořádání DI z 25, 26 a 27.1.2016)
1	26.1.2016	v ZTI položka č. 97 – náklady na údržbu - neobsahuje popis, resp. výkaz, prací pro stanovení ceny. Žádáme Vás o doplnění do VV	Položkou ZTI č. 97 bude oceněna kamerová zkouška přípojky splaškové kanalizace.

1	27.1.2016	Při zpracování harmonogramu, podle časových a technologických normativů obsažených v jednotlivých rozpočtových položkách nelze nastavit Vámi předpokládanou dobu realizace zveřejněnou v návrhu smlouvy o dílo čl. 2. odst. 2.1.1. y 2.1.2. 10.3.2016-10.6.2016 a ZD podmínky a požadavky čl. 5. Je možné nastavit reálnou dobu provádění prací v návrhu SoD a harmonogramu s ohledem na jednotlivé technologické postupy aniž by byla naše společnost jako uchazeč vyloučena ze soutěže z důvodů změny návrhu smlouvy o dílo? V roce 2015 bylo původní zadání této veřejné soutěže časové nastaveno zcela jinak i v návrhu smlouvy o dílo.	Nevyhovuje se. Pokud dodavatel není schopen vlastními silami splnit zakázku v zadaných termínech, může vytvořit sdružení s firmami, kdy dohromady naplní potřebnou kvalifikovanou personální kapacitu a technické i materiální zázemí pro plnění zakázky v zadaných termínech. U této zakázky, která byla vloni zrušena z důvodu nedostatečné projektové dokumentace, byly termíny stanoveny s ohledem na zimní období, kde technologické postupy stavby mohly ovlivňovat přirozené klimatické podmínky. Obchodní podmínky v podobě návrhu smlouvy o dílo nelze měnit ale pouze doplňovat (čl. 10. "Obchodní podmínky" ZD podmínky a požadavky pro zpracování nabídky). Realizační termíny dle čl. 2.1.1. a 2.1.2. přílohy ZD - obchodní podmínky lze v návrhu SoD změnit výhradně dle dodatečných informací zadavatele ze dne 27.1.2016. Pokud zůstanou v nabídce tyto termíny nezměněné, není to považováno za porušení podmínek výběrového řízení, pokud budou uchazečem změněny na jiný termín, než který je uveden v původním znění obchodních podmínek nebo v jiném znění než, které je uvedeno v dodatečných informacích zadavatele ke dni 27.1.2016, bude tato nabídka vyřazena ze soutěže ve smyslu čl. 10. ZD-podmínky a požadavky pro zpracování nabídky.
2	27.1.2016	Ve výkazu výměr, ve stavební části jsou tyto dvě položky: Lepení speciálních tapet na stěny výšky do 3,00 m - m2 - 25,500 Odstiňující rentgenová folie 0,5 mm - kg - 144,585 Jedná se o nalepení speciálních tapet. Lepení je v m2, ale dodávka tapety v kg ? V projektové dokumentaci, technické zprávě, ani v požární zprávě jsem nenašel bližší specifikaci materiálu. Pro správné nacenění potřebuji bližší informace k materiálu, který se má použít. Dále potřebuji technický list rentgenové přístroje, který bude použit a ze kterého půjdou vyčíst požadavky výrobce na skladbu příčky a způsob odstínění.	Lepení je uvedeno v m2., neboť se jedná o položku montáže. Fólie je uvedena v kg, jedná se o dodávku materiálu. Pro ocenění postačuje údaj o tloušťce olověné fólie uvedený v technické zprávě „Stavebně konstrukčního řešení“ (D.1.2.) bod e) (strana č.5). Konkrétní typ rentgenového přístroje není znám. Při nacenění skladby příček vycházejte z parametrů uvedených v projektu. Projektant nemá žádné speciální požadavky na provedení skladby příčky nebo na způsob odstínění.

1	28.1.2016	V technické zprávě vytápění je informace, že bude pravděpodobně nutné komínový průduch vyvložkovat nerezovou vložkou DN 160...ale výkaz výměr toto vyvložkování (+případné frézování) neřeší. Bude tato úprava komínového průduchu řešena, až s případným výhercem po odborné prohlídce s kominickou firmou, která bude vystavovat revizi?	Frézování a vyvložkování komínového tělesa není předmětem této zakázky. Bude zajištěno zadavatelem (objednatelem).
---	-----------	--	--