

ZADAVATEL:

Obec Zdounky

Se sídlem: Zdounky 27, 768 02 Zdounky

IČO: 00287938

Osoba oprávněná jednat za zadavatele: Ing. Martin Drkula, starosta obce

POVĚŘENÁ OSOBA:

KM admin s.r.o.

Se sídlem: Bílany 26, 767 01 Kroměříž

IČO: 05107521

Kontaktní osoby pověřené osoby: Josef Křeháček

Kontaktní e-mail: zakazky@kadmin.cz

V Kroměříži dne 11. 3. 2020

Zadavatel podává vysvětlení zadávací dokumentace (02) k veřejné zakázce „**REKONSTRUKCE BYTOVÉHO DOMU Č.P. 23 ZDOUNKY – NĚTČICE**“ zadávané dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů („zákon“).

Dotaz č. 1

- 1) Pol. P1 ve výpisu plastových výrobků nelze při výšce 2500 mm realizovat bez nadsvětlíku. Připouští zadavatel realizaci s nadsvětlíkem?
- 2) Ve výkazu výměr jsou u všech oken požadovány dřevotřískové parapety. Ve výpisu jsou ale u některých položek požadovány plastové. Jaký materiál je požadován?
- 3) Ve výpisu plastových výrobků jsou uvedeny žaluzie, ve výkazu výměr tento požadavek uveden není. Žádáme o upřesnění.
- 4) Žádáme o doplnění požadavku na vyložení parapetů int. / ext.
- 5) Požadavek $U_w=1,2$ lze splnit s dvojsklem, ale ve výpisu plastových výrobků je předepsáno trojsklo. Žádáme o upřesnění.
- 6) Dále je ve výpisu plastových výrobků uveden požadavek na WK2. Budou tedy všechna skla bezpečnostní, s uzamykatelnými klikami apod.? Žádáme o upřesnění.

Vzhledem ke všem těmto nejasnostem v zadávacích podkladech pro uchazeče tímto žádáme zadavatele, aby zvážil adekvátní posunutí termínu odevzdání nabídek.

Odpověď č. 1:

- 1) Ano, nadsvětlík bude v co nejmenším provedení.
- 2) Plastové jsou požadovány do koupelen.
- 3) Žaluzie nejsou předmětem VŘ.
- 4) Vyložení parapetů dle půdorysů.
- 5) Hlavním požadavkem je $U_w=1,2$ nebo lepší. Pokud dodavatel splní tento požadavek na dvojsklech, může je použít.
- 6) Požadavek bezpečnosti WK2 je pouze u oken v 1.NP. Tyto okna jsou lehce dosažitelná s úrovně terénu a musí být zabezpečená.

S ohledem na povahu odpovědí zadavatel nebude prodlužovat lhůtu pro podání nabídek.

.....
za pověřenou osobu