

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

k veřejné zakázce malého rozsahu, zadávána mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

„Víceúčelové hřiště pro míčové sporty v obci Světnov“

2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE

Zadavatel:	Obec Světnov
Sídlo:	Světnov 62, 591 02 Žďár nad Sázavou
IČ:	00545031
DIČ:	není plátcem DPH
Zastoupený a kontaktní osoba ve věci VZ:	Pavel Štefan, starosta obce
Telefon:	605 143 578
E-mail:	obec@svetnov.cz
Profil zadavatele:	http://www.stavebnionline.cz/profil/svetnov

3. ŽÁDOSTI A VYSVĚTLENÍ

Výše uvedený zadavatel v dokumentu uvádí vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k veřejné zakázce s názvem „Víceúčelové hřiště pro míčové sporty v obci Světnov“, zadávané ve mimo zadávací řízení v souladu s ustanovením § 31 ZZVZ.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ Č. 1 (obdržena dne 15. 8. 2022):

Dobrý den,

Prosíme o vysvětlení Zadávací dokumentace k projektu Víceúčelového hřiště pro míčové sporty v obci Světnov

1. Položky č.14 a č.15 jsou obě z drceného kameniva frakce 32/63, liší se akorát tloušťkou vrstvy – nemá být položka č.15 frakce 0/32?
2. Dle Vámi přiloženého vzorového řezu probíhá pokládka povrchu na kamenivo frakce 8/32, na tuto frakci je pokládka nerealizovatelná. Pokládka by měla probíhat na kamenivo s obsahem frakce 0, tzn. např. 0/4
3. Chybí položka na urovnání poslední vrstvy kameniva např. frakce 0/4 mm do roviny, a to v rovinatosti $\pm 10\text{mm}/4\text{m}$, dle požadavků norem
4. Položky č.16 a č.17 jsou totožné (zdabované), dle našeho názoru by položka č. 16 měla obsahovat vrstvu z SBR granulátu v tloušťce 30-40 mm, která slouží jako podklad pod finální polyuretanový povrch v případě realizace na kamenné podloží.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1:

1. Nemá – ocenit dle slepého výkazu výměr
2. Práce se budou provádět dle platné projektové dokumentace. Ocenit dle slepého výkazu výměr.
3. Nechybí – obsaženo v položkách.
4. Ocenit obě položky dle slepého výkazu výměr.

ŽÁDOST O VYSVĚTLENÍ Č. 2 (obdržena dne 16. 8. 2022):

Vážený zadavateli,

Ve výkazu výměr je duplicitní položka č. 16 a 17.

Naopak chybí položka syntetický beton (gum. granulát, kamenivo, pojivo) tl. 40 mm.

Žádáme zadavatele o vysvětlení, popř. revizi výkazu výměr.

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 2:

1. Ocenit obě položky dle slepého výkazu výměr.
2. Revize výkazu výměr nepřipadá v úvahu.

Zadavatel posoudil poskytnuté vysvětlení zadávací dokumentace a nerozhodl o prodloužení lhůty pro podání nabídek. Z důvodu, že nejsou prováděny změny zadávacích podmínek a neupravuje se výzva k podání nabídek a zadávací dokumentace zadavatel sděluje následující:

„Lhůta pro podání nabídek zůstává stejná a končí dnem 22.8.2022 ve 12:00 hodin.“

Ve Světnově dne 17.8.2022

Pavel Štefan
starosta obce Světnov



OBEC SVETNOV
591 02 Žďár nad Sázavou
Světnov 62, kraj Vysočina
IČ: 00545031 tel. 566 659 476