

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE č. 2

Zadavatel: Byty Jistebnice s.r.o.
Sídlo: Náměstí 1, 391 33 Jistebnice
IČO: 056291136
**Osoba oprávněná
jednat za zadavatele:** Mgr. Vladimír Mašek, jednatel
Ing. Jiří Popelka, jednatel

Název veřejné zakázky:

„B.j. 10 PB – VB Jistebnice“

Výše uvedený zadavatel sděluje následující vysvětlení zadávací dokumentace vztahující se k výše uvedené podlimitní veřejné zakázce na stavby zadávané v otevřeném řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Zadavatel dne 21.6.2017 a 23.6.2017 obdržel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace v následujícím znění:

Dotaz č. 1

V položce výkazu pro objekt SO 01 díl 766 Konstrukce truhlářské č.p. 219 M+D Kuchyňská linka vč. Spotřebičů – není nikde bližší specifikace dodávky. Prosíme o zaslání nákresu a popisu kuchyňské linky a popis požadovaných spotřebičů včetně určení standartu.

Odpověď č. 1

položka č. 219 K 766-20 M+D Kuchyňská linka vč. spotřebičů, 12 ks

Kuchyňská linka z lamina oblepeného ABS hranou. Šířka spodních skříní 1600 mm (800+800 mm), výška soklu 100 mm, korpus skříněk vyroben z jednoho kusu. Výška spodních skříněk 850 mm včetně pracovní desky a soklu. Pracovní deska: hloubka 550 mm, tloušťka desky 28 mm. Hrana pracovní desky je zaoblená - jednostranná postformovaná deska. Podkladem desky je dřevotříska, povrch tvoří zalisovaný vysokotlaký laminát odolný proti mechanickému poškození.

Korpus digestořové skřínky je samostatný kus a dá se umístit na levou nebo pravou stranu sestavy. Rozměry skřínky nad digestoř jsou šířka 600 a výška skřínky je 360 mm. Horní skříně jsou řešeny jako klopny s nikou a mají následující rozměry-šířku 600+800+800 mm a výšku 530 mm.

Součástí linky je nerezový vestavný dřez s odkapávací plochou tloušťka 0,8 mm, vnitřní rozměr 400x400 mm, včetně výpusti, baterie a sifonu.

Barevné řešení: korpus bílý, lamino buk 381.

Součástí dodávky je i kování, kovové madla a písty.

Dodávané spotřebiče:

1. Elektrický sporák

se sklokeramickou deskou a multifunkční troubou. Sklokeramická deska se 4 varnými zónami: 2 zóny o průměru 145 mm a výkonu 1200 W a dvě zóny 180 mm o výkonu 1700 W. Ukazatel zbytkového tepla. Multifunkční trouba užitého objemu min. 46 l, klasické programy: Dolní topné těleso, Horní topné těleso a Horní a dolní topné těleso. Teplotu lze manuálně regulovat pomocí knoflíků v rozmezí od 50-250 °C.

Technická data:

- sklokeramická vařidlová deska do 100 kg
- ukazatel zbytkového tepla
- klasická trouba
- 4 varné zóny: radiant - 2 x 145 mm (1200 W), 2 x 180 mm (1700 W)
- přesná regulace teploty 50-250°C
- osvětlení trouby
- vedení v troubě - prolisy
- 100% smalt hlavních částí
- odkládací prostor - sklopný
- nastavitelné nožky
- jmenovitý příkon: 7,8 kW
- elektrické napětí: 230/400 V
- příslušenství: rošt trouby 1 x
- rozměr spotřebiče (v x š x h) 85 x 50 x 60 cm, hmotnost do 40 kg
- energetická třída max. B

2. Odsavač par (digestoř)

- 7 odtahů
- 3 rychlosti výkonu
- tlačítkové ovládání
- světelná signalizace provozu odsavače
- přední skleněná náběhová lišta
- odtah zadní průměr 100 mm
- výkon odsavače 148–181 m³/h
- osvětlení 1x 28 W
- hlučnost: 64 dB (A)
- kovové filtry proti mastnotám
- zpětná klapka
- šířka: 60 cm
- Rozměry výrobku (v×š×h): 140 x 600 x 485 mm



ilustrační foto celé sestavy

Dotaz č. 2

Prosím tímto o vysvětlení Zadávací dokumentace:

1. Slepý výkaz výměr na EI Slaboproud (SO_01-D-1-4-3, EI-SLABO) je vyveden velmi zvláštně: Buď počítám množství x jednotková cena celku (dodávka + montáž) NEBO počítám množství x jednotková cena dodávky + množství x jednotková cena montáže. Zde je použita určitá kombinace, která je ve výsledku velmi zavádějící.
 2. Výpočet celkové ceny bez DPH a Celkové ceny včetně DPH je u EI Slaboproud (SO_01-D-1-4-3, EI-SLABO) dle mého názoru chybně nastaven.
- Prosím o prověření, případně o nápravu.

Odpověď č. 2

Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou příslušnou část Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

.

Dotaz č. 3

Při vyplňování výkazu DO_01-D-1-4-3_SLP jsme zjistily, že ve sloupci G celkem není správný vzorec, který by sčítal dodávku a montáž. Dále jako celková cena se sčítá sloupec G (celkem) a sloupec F (montáž), kde nejsou jednotkové ceny přenásobeny množstvím. Prosíme o opravu výkazu.

Odpověď č. 3

Zadavatel uveřejňuje aktualizovanou příslušnou část Soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr.

V Jistebnici dne 23. 6. 2017