

V Přerově dne 9. 11. 2023

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dne 7. 11. 2023 poskytnul zadavatel Vysvětlení zadávací dokumentace č. 2. K části uveřejněného vysvětlení poskytuje zadavatel opravu a poskytuje následující vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu i ve vzorovém řezu je položka ACO 8 v tl.50 mm 3 383 m². Dle normy ČSN 73 6114 se tato směs pokládá od 25 mm až 40 mm.

Žádáme zadavatele o vysvětlení položky.

Vysvětlení ZD:

Jedná se o ČSN 73 6121 z března 2023, která uvádí tyto tloušťky vrstev, dokumentace byla zpracována před vydáním této normy, bude použita asfaltová vrstva ACO 11 tl. 50 mm – upraveno v soupise prací, dodávek a služeb v příloze č. 1 k tomuto vysvětlení ZD.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 29. 11. 2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis prací, dodávek a služeb

