

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Cyklostezka Olšany u Prostějova - Lutín

Zjednodušené podlimitní řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Dne 14. 11. 2023 a dne 15. 11. 2023 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým poskytuje zadavatel následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem známým dodavatelům a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

žádáme o bližší specifikaci prací k položce "Přesunutí stávajícího kabelu do nové rýhy vč. pomocného materiálu - 1033 m".

Co konkrétně je myšleno pomocným materiálem?

O jakou vzdálenost bude nutné kabel přeložit?

Chápeme správně, že přesunutý kabel v této délce nebude uložen do žádné chráničky?

Má být na kabel položena výstražná folie?

Žádáme o dodání řezu pro stranovou přeložku kabelu, abychom tyto práce mohli správně ocenit.

Může stranovou přeložku v tomto rozsahu vůbec ještě provádět budoucí zhotovitel stavby?

Není to již v kompetenci vlastníka kabelu (CETINU)?

Vysvětlení ZD:

Realizaci překládky kabelů zajistí CETIN a.s. Účastníci položku č. 78 Přesunutí stávajícího kabelu do nové rýhy vč. pomocného materiálu ocení cenou 0,00 Kč.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dle novely ZZVZ §211 odst. 7 se úkon učiněný prostřednictvím elektronického nástroje nebo datové schránky se považuje za podepsaný. Chápe tedy uchazeč správně, že není třeba podepisovat jednotlivé dokumenty, ani SOD, pokud je původcem dokumentů dodavatel a to včetně čestných prohlášení, které jsou přílohou ZD.

Vysvětlení ZD:

SoD a vzorové formuláře vypracované zadavatelem, které účastníci zadávacího řízení předkládají jako součást nabídky podané prostřednictvím zadavatelem určeným elektronickým nástrojem, nemusí být podepsány, Totéž se týká dalších dokumentů předkládaných v rámci nabídky, jejichž autorem je účastník zadávacího řízení.

Žádost o vysvětlení ZD:

V rozpočtu pol.č. 11, 25, 56, 78 jsou součástí přeložky a chrániček Cetin. Ve vyjádření Cetin je uvedeno: Realizaci překládky zajistí CETIN a.s. Vysvětlí zadavatel rozkol / nesoulad v poskytnuté ZD? Když zadavatel stanovil poddodavatele, žádáme, aby zadavatel také stanovil cenu těchto prací (preliminář).

Vysvětlení ZD:

Účastníci položky č. 11, 25, 56 a 78 ocení cenou 0,00 Kč.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dle vyjádření k existenci SEK společnosti CETIN (č.j. 686118/21) má realizaci přeložení kabelů zajistit CETIN. Ale Dle vysvětlení ZD č. 2 ze dne 7.11.2023 byla do soupisu prací, dodávek a služeb doplněna pol. č. 78 Přesunutí stávajícího kabelu do nové rýhy vč. pomocného materiálu, ale tato položka je uvedena bez jednotkové ceny. Společnost CETIN si překládky své vlastní SEK realizuje sama a uzavírá smlouvy o realizaci překládky výhradně se stavebníkem. Žádáme zadavatele o doplnění jednotkové ceny této položky tak, aby byla pro všechny uchazeče stejná, příp. o vyjmutí této položky z rozpočtu.

Vysvětlení ZD:

Účastníci položku č. 78 Přesunutí stávajícího kabelu do nové rýhy vč. pomocného materiálu ocení cenou 0,00 Kč.

Žádost o vysvětlení ZD:

Poskytnutý soupis prací uvádí položku č. 32 Vhodná zemina G3 (G-F) - štěrk s příměsí jemnozrné zeminy. Výpočtem 1093*1,9 se došlo k množství 2 076,7 tun. K čemu tato zemina slouží? Technická zpráva uvádí, že zemina z veškerých výkopů bude ukládána v blízkosti a použita pro zpětný zásyp. Zbylá zemina se odveze na skládku. V případě, že bude zemina G3 použita, prosíme o doplnění prací, které s touto zeminou souvisí.

Vysvětlení ZD:

Po sejmutí ornice je třeba provést násyp pod konstrukční vrstvy vozovky, který musí být z vhodné zeminy podle (např. G-F). Zadavatel nepředpokládá, že taková zemina se bude nacházet na místě a bude moci být použita z výkopku. Zeminou pro zpětné zásypy je myšlena zejména orniční vrstva vytěžené zeminy, která bude použita pro nezatěžované části stavby, tedy například úprava příkopu, ohumusování násypů, nezpevněné krajnice apod. Půjde tedy o místa, která budou po dokončení stavby ohumována.

Zadavatel stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 10.00 hod. dne 1. 12. 2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele