

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 3

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny „Na Klíně“

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-007736

Dne 11. 5. a dne 15. 5. 2023 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

1) Rozpočet FS 05 Veřejné osvětlení
pol. 47 Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 7200 lm..... 5 ks

V projektu jsou však znázorněny LAMPY 30 – 35 (6200 lm).....6 ks

Žádáme zadavatele o doplnění počtu výše uvedených položek dle projektu.

Vysvětlení ZD:

Svítidlo LED pro veřejné osvětlení 7200 lm..... 6 ks (6200 lm svítidla nejsou)

Výměra položky 47 byla opravena na 6 ks – zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení ZD č. 3 poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

2) Rozpočet FS 05 Veřejné osvětlení

V pododdíle M21 používá zadavatel jak položky pro montáž (typ položky „K“), tak položky pro materiál (typ položky „M“). Zjistili jsme však tyto nesrovnalosti:

2.1.

Pol. 13 („K“) Stožár osvětlovací ocelový STB 7 B.....6 ks

Pol. 31 („K“) Stožár osvětlovací silniční STB 7 B.....6 ks

Obě tyto položky jsou položky typu „K“, tedy montážní. Domníváme se, že se tyto položky týkají stožárů pro LAMPY 30 – 35. Žádáme zadavatele o vyjasnění, zda je naše úvaha správná? A dále pak o ujasnění, která položka se týká dodávky a která položka se týká montáže.

2.2.

Výzbroj stožárů - rozvodnice:

Pol. 32 („K“) Rozvodnice stožárová SV 6.10.4.....25 ks

a) V projektu je 29 kusů.

b) Postrádáme položky pro dodávku materiálu těchto rozvodnic.

Pol. 18 („M“) Rozvodnice stožárová SV 9.10.4.....5 ks

a) V projektu je 6 kusů.

b) Postrádáme položky pro montáž těchto rozvodnic.

2.3.

Výzbroj stožárů – svorkovnice:

Pol. 10 („K“) Svorkovnice stožárová.....25 ks

a) V projektu je 35 LAMP.

b) K této montážní položce je pouze 5 ks (pol. 17) materiálových položek.

2.4.

Vedení

Pol. 19 („K“) Vedení uzemňovací na povrchu FeZn D 10 mm....1370 m

- K této montážní položce postrádáme materiálovou položku.

Pol. 22 („M“) Chránička kabelu z HDPE do DN 63 mm, výkop....135 m

- K této materiálové položce postrádáme montážní položku.

Pol. 26 („K“) Kabel CYKY-m 750 V 4 x 10 mm² volně ložený....1370 m

- K této montážní položce postrádáme materiálovou položku.

Pol. 33 („M“) Kabel CYKY-m 750 V 3 x 1,5 mm² pevně uložený...206 m

- K této materiálové položce postrádáme montážní položku.

Vysvětlení ZD:

K bodu 2.1.: Zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení ZD č. 3 poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb – položka 31 změněna na „M“.

210204012R00 ... stožár osvětlovací montáž

31673530 ... stožár osvětlovací materiál.

K bodu 2.2.: Zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení ZD č. 3 poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb - Položka 32 změněna na „M“, výměra upravena na 29 ks, doplněna položka 48 – Montáž rozvodnice – 35 ks (29+6), výměra položky 18 byla změněna na 6 ks, doplněna položka 48 – Montáž rozvodnice – 35 ks (29+6).

K bodu 2.3.: Zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení ZD č. 3 poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb - Výměra položky 10 upravena na 35 ks, položka 17 opraven kód položky, výměra 35 ks.

K bodu 2.4.: Zadavatel v příloze k tomuto Vysvětlení ZD č. 3 poskytuje opravený soupis prací, dodávek a služeb – k položce 19 doplněna položka 49, k položce 22 doplněna položka 50, k položce 26 doplněna položka 51, k položce 33 doplněna položka 52.

Žádost o vysvětlení ZD:

Dotaz: Vzhledem k tomu, že uchazeč má ocenit i položku „Vypracování geometrických plánů“, rádi bychom se zeptali, kdo bude vlastníkem a provozovatelem nově vybudovaného veřejného osvětlení? Ze zadávací dokumentace to není patrné.

Vysvětlení ZD:

Vlastníkem a provozovatelem nově vybudovaného veřejného osvětlení bude zadavatel.

Zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona stanoví nově lhůtu pro podání nabídek takto:

Nabídky se podávají nejpozději do 11.00 hod. dne 6. 6. 2023.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele

Přílohy:

Soupis prací, dodávek a služeb_zm_16_05_2023