

Věc

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 5

Zadavatel:

Obec Olšany u Prostějova

Sídlo: 798 14 Olšany u Prostějova 50

IČ: 00288560

DIČ: CZ00288560

Veřejná zakázka:

Obec Olšany u Prostějova - Technická infrastruktura obytné zóny „Na Klíně“

Užší řízení dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Evidenční číslo veřejné zakázky ve Věstníku veřejných zakázek: Z2023-007736

Dne 19. 5. a dne 22. 5. 2023 obdržel zadavatel žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace /ZD/ výše uvedené veřejné zakázky, ke kterým podle § 98 ve spojení s § 54 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) poskytuje v zákoně stanovené lhůtě následující vysvětlení. Vysvětlení odesílá zadavatel všem účastníkům zadávacího řízení a současně je uveřejňuje na profilu zadavatele: <http://www.stavebnionline.cz/profil/olsanyupv>.

Žádost o vysvětlení ZD:

dle PD - technická zpráva lze pro obsypy potrubí (splašková, dešťová, jednotná kanalizace, vodovod) lze využít materiál s velikostí zrn do 32 mm, pro přípojky do 22 mm, stejný obsypový materiál uvádí ve svých technických listech výrobcí potrubí. Oproti tomu ve výkresech uložení potrubí je uveden obsyp štěrkopískem 0-16 mm, v soupise prací je uveden obsyp štěrkopískem 0-16 mm.

Žádáme o dodatečnou informaci, jestli je závazný soupis prací a striktní využití štěrkopísku frakce 0-16 mm, nebo lze při provádění použít materiál dle technické zprávy a technických listů výrobců potrubí? Případně o úpravu v soupisu prací.

Vysvětlení ZD:

Účastníci ocení položku dle soupisu prací, dodávek a služeb.

Žádost o vysvětlení ZD:

Znění dotazu:

Objekt 04 – FS 04 Plynovod

Položka č. 56 „Vystrojení plynoměrné skříně – dodávka a montáž“44 kusů

V projektové dokumentaci D24a_Technická zpráva je na straně 3, část PLYNOVODNÍ PŘÍPOJKY, uvedeno, že: „Přípojky budou ukončeny svislou částí s hlavním uzávěrem plynu (HUP) umístěným v kiosku na hranici parcely. Spolu s HUP bude v kiosku místo pro regulační armaturu a obchodní měření. Detailní vystrojení kiosku bude řešeno v projektu vnitřního plynovodu“.

Vzhledem k výše uvedenému se tedy domníváme, že položka č. 56 objektu 04 – FS 04 Plynovod by měla být z rozpočtu vypuštěna. Je naše úvaha správná?

Vysvětlení ZD:

Účastníci ocení kompletní vystrojení plynovodní části kiosku (potrubí, zpětné a uzavírací armatury, regulační armatura, ostatní vystrojení, uložení a drobný spojovací materiál).

Obchodní měření bude dodávkou distributora plynu, část za obchodním měřením není součástí dodávky účastníka (dodávka vnitřního plynovodu).

Žádost o vysvětlení ZD:

Doplnění k žádosti o dodatečné informace ze dne 19. 5. 2023

Prověřili jsme dostupnost výrobku - štěrkopísek 0-16 mm ve štěrkovnách v dostupném okolí stavby a ty nenabízejí tento produkt. Lze jej adekvátně nahradit frakcí 0-4 mm případně jinou. Prosíme o úpravu v soupisu prací.

Vysvětlení ZD:

Účastníci ocení položku dle soupisu prací, dodávek a služeb, tj. štěrkopísek fr. 0-16 mm.

S pozdravem

Ing. Šárka Goldmannová
za ZVZ Konzult s.r.o.
smluvní zástupce zadavatele