

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Bystřec  
Odbor majetkový a investiční Úřadu městské části

nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, tel: 546 125 140, e-mail: omi@bystrec.cz

Uchazeči o VZ

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J., SPISOVÁ ZNAČKA  
OMI/ /2018

VYŘÍZUJE/LINKA  
Ing. Vaverka/140

BRNO  
18.5.2018

**Vysvětlení zadávací dokumentace č.1**

**Dotaz č. 1:**

Zadávací projektová dokumentace a výkazy výměr neobsahují položky prací pro zajištění přístupu, demontáž a zpětná montáž WC klozetů, zřízení manipulačního otvoru původních umakartových jader a jader zrekonstruovaných a uvedení do původního stavu.

**Odpověď:** V nejbližší době bude zpracována, zveřejněna a vyzvaným uchazečům zaslána doplněná projektová dokumentace včetně rozšířeného výkazu výměr.

**Dotaz č. 2:**

Zadávací projektová dokumentace a výkazy výměr neobsahují položky prací pro zajištění požadované instalační výšky fakturačních plynoměrů a vodoměrů úpravou stávajících bytových rozvodů.

**Odpověď:** V nejbližší době bude zpracována, zveřejněna a vyzvaným uchazečům zaslána doplněná projektová dokumentace včetně rozšířeného výkazu výměr.

**Dotaz č. 3:**

Osová rozteč stávajícího potrubí teplé vody a cirkulace teplé vody je 60mm což je nedostatečné. Dle technické zprávy je předepsaná tloušťka izolace v závislosti na profilu potrubí. Potrubí teplé vody Ø40mm bude opatřeno nálevkovou tepelnou izolací o tloušťce 30mm, potrubí cirkulace teplé vody Ø25mm bude opatřeno nálevkovou tepelnou izolací o tloušťce 25mm, co odpovídá rozteči 97,5mm s mezerou 10mm.

**Odpověď:** Osová vzdálenost nového potrubí teplé vody a cirkulace je správně 10cm. Z toho kde se dalo při prohlídce nahlédnou se mi prostupy jeví jako dostatečné.

**Dotaz č. 4:**

Rozpor PD Plynoinstalace. Ve výkrese D.1.4.2 je uvedeno „PRO CHRÁNIČKY BUDE VYUŽITO STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ POTRUBÍ“ v rozporu s technickou zprávou kde tato možnost není uvedena. Toto řešení není v souladu s TGP 704 01.

**Odpověď:** Ve výkrese je tato věta uvedena chybně. Chráničky budou nové a jsou obsaženy i ve výkazu výměr

Na základě podaných dotazů se prodlužuje lhůta pro podání nabídek a to do 1.6.2018 do 12:00 hodin.

Statutární město Brno  
Městská část Brno - Bystřec  
Odbor majetkový a investiční  
Úřadu městské části



Ing. Josef Vaverka

vedoucí odboru majetkového a investičního