

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
Odbor majetkový a investiční Úřadu městské části

nám. 28. dubna 60, 635 00 Brno, tel: 546 125 140, e-mail: omi@bystrc.cz

Uchazeči o VZ

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE

Č.J., SPISOVÁ ZNAČKA
OMI/ /2018

VYŘIZUJE/LINKA
Ing. Vaverka/140

BRNO
24.5.2018

Vysvětlení zadávací dokumentace č.2

Na základě vysvětlení zadávací dokumentace č.1 bylo zadáno částečné dopracování projektové dokumentace. S ohledem na technické podmínky byl stanoven rozsah dopracování projektové dokumentace. Do 1.6. 2018 bude nově zpracovaná PD zveřejněna a bude prodloužen termín na zpracování nabídek. PD bude dopracována v tomto rozsahu:

Stavební část:


1. Původní umakartová jádra
 - Demontovaná stěna instalační šachty bude namontována zpět
 - V případě havarijního stavu bude nahrazena SDK konstrukcí s revizním otvorem 600x800mm
 - Stávající WC bude znovu instalováno
2. Zrekonstruovaná (vyzděná) jádra
 - Stávající stěna instalační šachty bude vybourána na celou výšku místnosti
 - Vzniklý otvor bude zaslepen novou SDK konstrukcí na celou výšku místnosti
 - Zpět bude osazeno nové stávající WC
 - Nová stěna instalační šachty bude obložena ker. Obkladem do v. 1200mm, zbytek stěny bude opatřen novou výmalbou
 - Na VZT potrubí bude odstraněna stávající zvuková izolace a nahrazena novou z MW šířky 50mm
 - V prostoru WC je realizován nový SDK snížený podhled, VV bude obsahovat položku pro napojení nové SDK předstěny na stávající podhled, podhled bude nově vymalován
 - V nové SDK stěně bude osazen revizní otvor 600x800MM se spodní hranou +1,250m nad stávající úroveň podlahy

Profese ZTI, Plyn:

- Nově osazované vodoměry budou mít osu ve výšce +1,5m
- Nově osazované osy číselníků plynoměru budou ve výšce +1,800m
- Bude zpracováno vzorové půdorysné schéma (uspořádání) instalační šachty typického podlaží, spolu se vzorovým schématem půdorysu bude zpracován i čelní pohled na šachtu typického podlaží
- VV bude obsahovat demontáž a zpětnou montáž zařizovacích předmětů
- VV bude doplněn o všechny nutné práce a materiál k připojení stávajících rozvodů na nové stoupací potrubí

Na základě doplnění projektové dokumentace se prodlužuje lhůta pro podání nabídek a to do 11.6.2018 do 12:00 hodin.

Statutární město Brno
Městská část Brno - Bystrc
Odbor majetkový a investiční
Úřadu městské části


Ing. Josef Vaverka
vedoucí odboru majetkového a investičního