

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

05122018

Vysvětlení zadávací dokumentace na zakázku v užším nadlimitním řízení v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek podle § 99 odst. 1.

Identifikace veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: Bouzov – kanalizace a ČOV

Zakázka zadaná UŽŠÍM ŘÍZENÍ v režimu zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek (dále jen ZZVZ).

Zadavatel

Obec Bouzov

zastoupená:

Ing. Zdeněk Foltýn

starostou obce

adresa:

Bouzov 2

783 25 Bouzov

IČO:

00298719

(dále jen „Zadavatel“)

Vysvětlení ZD č. 13

Zadavatel dne 03. 12. 2018 obdržel následující dotaz k Zadávací dokumentaci.

2-5 - FS 02.5 Oplocení ČOV

4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	9,569
VV		"podíl zeminy 5%"	19,137*0,5		9,569

U položky číslo 4 je chybný výpočet. Správně by mělo být 19,137*0,05.

Žádáme zadavatele o kontrolu a případnou opravu.

Žádáme o opravu výkazu výměr.

ODPOVĚĎ:

Původní znění:

4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	9,569		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapážených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopu v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehazování výkopku na přílehlém terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se oceňuje cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
VV		"podíl zeminy 5%"	19,137*0,5		9,569			

Nové znění:

4	K	133501101	Hloubení šachet v hornině tř. 6	m3	0,957		0,00	CS ÚRS 2017 01
PP		Hloubení zapažených i nezapažených šachet s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopišti v hornině tř. 6 pro jakýkoliv objem výkopu						
PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny 10-1101 až 40-1101 jsou určeny jen pro šachty hloubky do 12 m. Šachty větších hloubek se oceňují individuálně. 2. V cenách jsou započteny i náklady na: a) svislé přemístění výkopku, b) urovnání dna do předepsaného profilu a spádu. c) přehození výkopku na příslušném terénu na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo naložení na dopravní prostředek. 3. V cenách nejsou započteny náklady na roubení. 4. Pažení šachet bentonitovou suspenzí se oceňuje takto: a) dodání bentonitové suspenze cenou 239 68-1711 Bentonitová suspenze pro pažení rýh pro podzemní stěny - její výroba katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů; množství v m2 se určí jako součin objemu vyhloubeného prostoru (v m3) a koeficientu 1,667, b) doplnění bentonitové suspenze se ocení cenou 239 68-4111 Doplnění bentonitové suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů. 5. Vodorovné přemístění výkopku ze šachet, pažených bentonitovou suspenzí, se oceňuje cenami souboru cen 162 . 0-31 Vodorovné přemístění výkopku z rýh podzemních stěn, vodorovné přemístění znehodnocené bentonitové suspenze se oceňuje cenami souboru cen 162 . . -4 . Vodorovné přemístění znehodnocené suspenze katalogu 800-2 Zvláštní zakládání objektů.						
VV		"podíl zeminy 5%" 19,137*0,05			0,957			

Vysvětlení ZD č. 14

Zadavatel na základě výše uvedeného prodlužuje termín pro podání nabídek a to následovně:

Zadavatel mění následující odstavec v zadávací dokumentaci.

Původní znění:**4.1. Lhůty****4.1.1. Předpokládaná lhůta pro odeslání výzvy k podání nabídek**

Předpokládaná lhůta pro odeslání výzvy k podání nabídek je 19.11.2018

4.1.2. Lhůta pro podání nabídek

Předpokládaný termín podání nabídek je 05.12.2018 v 10:00.

4.1.3. Lhůta pro otevírání obálek

Předpokládaná lhůta pro otvírání obálek je 05.12.2018 v 10:10hod. Místo pro otvírání obálek s nabídkami je na Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 02. Otvírání obálek je neveřejné.

Nové znění:**4.1. Lhůty****4.1.1. Předpokládaná lhůta pro odeslání výzvy k podání nabídek**

Předpokládaná lhůta pro odeslání výzvy k podání nabídek je 19.11.2018

4.1.2. Lhůta pro podání nabídek

Termín podání nabídek je do 04. 01. 2019 do 10:00.

4.1.3. Lhůta pro otevírání obálek

Předpokládaná lhůta pro otvírání obálek je **04. 01. 2019 v 10:10 hod.** Místo pro otvírání obálek s nabídkami je na Obecní úřad Bouzov, Bouzov 2, 783 02. Otvírání obálek je neveřejné.