

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 6

Název zakázky:	Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary
Evidenční číslo zakázky:	Z2016-006899
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	257 33 591
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK platných od 5. 12. 2016

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Obracím se na Vás s dotazem, zdali existuje zadávací dokumentace k výběrovému řízení pro dodávku bateriového systému o výkonu 1 MW v Anglickém jazyce?.

ODPOVĚĎ 1

Viz odpověď na dotaz číslo 1 a 2 ve Vysvětlení a změně zadávací dokumentace číslo 5.

DOTAZ 2

Je nutná podmínka, aby firma, která se uchází o tuto zakázku, měla své zastoupení v České Republice? Jedná se o Japonskou společnost.

ODPOVĚĎ 2

Ne, zahraniční dodavatel nemusí mít zastoupení v ČR.

DOTAZ 3

Ze zadávací dokumentace vyplývá, že bateriová jednotka bude řízena ve dvou režimech. Manuální režim - dle vaší technické specifikace se jedná o režim ovládání dispečinkem provozovatele baterie a Automatický režim - je specifikován jako ovládání dispečinkem provozovatele DS - v tomto bodě prosím o zaslání informací, jakým způsobem bude probíhat ovládání dispečinkem provozovatele DS? Jedná se nám především o typ a popis komunikačního protokolu, kterým bude dispečink DS ovládat bateriovou jednotku.

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100





ODPOVĚĎ 3

Požadavky dispečerské řídicí techniky pro ovládání dispečinkem PDS lze nalézt na stránkách PDS, <https://www.eon-distribuce.cz/dokumenty-ke-stazeni/elektrina-2/predpisy>.

DOTAZ 4

Is the battery asset supposed to charge/discharge 1 MW at this constant value within the entire usable energy range (1 MWh) or it is allowed to reduce power while approaching the maximum state of charge?

ODPOVĚĎ 4

Platí požadavek, aby během jedné hodiny bylo možno dodat nebo odebrat ze sítě minimálně 1 MWh elektrické energie, tzn. jsou možné obě varianty.

DOTAZ 5

Is outdoor type of PCS allowed to be placed outside the container?

ODPOVĚĎ 5

Ano, za předpokladu že toto řešení vyhoví všem specifikům místa z pohledu všech norem a předpisů platných v ČR a PCS bude nadále pevnou součástí kontejneru.

DOTAZ 6

Is the supplier in charge of the civil works?

ODPOVĚĎ 6

Podle zadávací dokumentace platí, že v projektové dokumentaci je obsaženo celé řešení, resp. celá stavba včetně kabelové přípojky 22 kV. Tato přípojka není předmětem tohoto řízení a bude provedena jiným dodavatelem. Předmětem řízení není ani provedení betonového podkladu potřebného pro umístění kontejnerů s bateriemi a dalších technologií. Protože zadavateli není znám konkrétní typ a vlastnosti nabízeného řešení, je povinností dodavatele, aby ve své nabídce popsal podmínky stavební připravenosti betonového podkladu (jaké musí mít vlastnosti a rozměry) a případné jiné podmínky, které musí být pro instalaci kontejnerů zajištěny.

V návrhu smlouvy je pak ustanovení, že dodávka baterie nezahrnuje práce související s přípravou místa pro umístění baterie. Tyto činnosti (tj. stavební připravenost, tj. kabelová přípojka 22 kV a stavební základ) budou připraveny Objednatelem a Zhotovitel se zavazuje poskytnout Objednateli při přípravě místa pro umístění baterie veškerou nezbytnou součinnost.

Nepředpokládá se tedy, kromě součinnosti s Objednatelem, že by dodavatel řídil či dohlížel nad provedením stavebních prací.

DOTAZ 7

Security of 400 000 CZK

- Is the deadline for the payment the 21st of February 2017?
- Shall it be send to the Bank Account n. 51-9011240297/0100?
- Is “IČO uchazeče” the name of the bank account or the object of the payment?
- Will the supplier have the deposit back after the 22nd of February?



ODPOVĚĎ 7

Poskytnutí jistoty postupuje dle zadávací dokumentace v období § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Jistota tak musí být poskytnuta po celou dobu zadávací lhůty, tedy od 21. 2. 2017 a dodavatel je povinen zajistit její platnost po celou dobu běhu této lhůty. Poskytne-li dodavatel jistotu formou peněžní částky, pak stanovenou částku odešle na účet zadavatele podle zadávacích podmínek, tj. na bankovní účet číslo **51-9011240297/0100**. Aby zadavatel dokázal identifikovat plátce takové peněžní částky, požaduje, aby dodavatel v rámci platby uvedl jako variabilní symbol své číselné označení (v České republice jde o identifikační číslo dodavatele – tedy IČO). Jestliže zahraniční dodavatel takovou číselnou identifikaci nevlastní nebo není v zahraničí užívána, uvede v rámci platby do poznámky svoji identifikaci (název společnosti). Jistotu poté uvolní zadavatel po uplynutí zadávací lhůty nebo po případném zániku účasti dodavatele v zadávacím řízení. Přesný termín nelze nyní stanovit, protože zadávací lhůta v některých případech neběží, ale pro informaci zadavatel sděluje, že je stanovena v délce 5 měsíců (viz oznámení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku EU - TED).

DOTAZ 8

Document 3 Annex 11:

- Should the supplier include the Document 3 Annex 11 in the offer by the 21st of February 2017?
- If yes, will the document 3 Annex 11 contain the maintenance plan proposed by the supplier?

ODPOVĚĎ 8

Každý dodavatel je povinen v rámci své nabídky předložit i Přílohu č. 11 návrhu smlouvy o dílo, která bude obsahovat jednotlivé servisní úkony a jejich ceny po dobu záruční lhůty.

DOTAZ 9

How to participate to the tender:

- Must the potential supplier register to a list/web-portal?
- Must the potential supplier register the company by providing company details in advance? If so, which details and how should these be provided?
- Must the potential supplier provide / carry out other kind of registration prior to the tender submission by the 21 st of February 2017?

ODPOVĚĎ 9

Registrace dodavatele není pro účast v zadávacím řízení nezbytná. Dodavatel pouze musí podat do stanovené lhůty svoji nabídku odpovídající požadavkům řízení.

DOTAZ 10

Document 2 Annex 2: how must the requirements 2.2.1, 2.2.2, 2.2.3, and 2.2.4 be proved?

ODPOVĚĎ 10

Dodavatel prokáže svoji kvalifikaci předložením dokladů (zadavatel připouští předložení dokladů v prosté kopii). Před uzavřením smlouvy o dílo si zadavatel od vybraného



dodavatele vyžádá předložení originálů nebo ověřených kopií dokladů o kvalifikaci, pokud již nebyly v zadávacím řízení předloženy. Dodavatel může vždy nahradit požadované doklady jednotným evropským osvědčením pro veřejné zakázky. Doklady potřebné k prokázání jednotlivých částí kvalifikace jsou popsány ve Svazku 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE. Konkrétně doklady nutné k prokázání základní způsobilosti jsou uvedeny v bodě 3.2 a pro zahraničního dodavatele v odpověď č. 6 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 5. Doklady nutné k prokázání profesní způsobilosti jsou v bodech 4.2 a 4.3. Doklady k prokázání ekonomické kvalifikace jsou uvedeny v bodě 5.2 a doklady k prokázání technické kvalifikace jsou popsány v bodě 6.2 Svazku 2 POŽADAVKY ZADAVATELE NA KVALIFIKACI DODAVATELE.

V Brně dne 13. 1. 2017