

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 7

Název zakázky:	Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary
Evidenční číslo zakázky:	Z2016-006899
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	257 33 591
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK platných od 5. 12. 2016

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

V souvislosti s posunem termínu na podání nabídky na dodávku bateriového úložiště máme dotaz k termínům realizace. V návrhu SoD jsou uvedeny jednotlivé termíny realizace, některé jsou po sankcích. Budou tyto termíny, vzhledem ke změně termínu ukončení výběrového řízení, posunuty?

ODPOVĚĎ 1

V zadávací dokumentaci je bod 5.3., ve kterém je uvedeno:

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení plnění dodržet (prodloužení doby trvání zadávacího řízení či zajištění stavební připravenosti) je zadavatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení. Doba dodání se pak prodlužuje o dobu shodnou s prodloužením zadavatele tak, aby celková lhůta, po kterou je uskutečnění plnění vyžadováno, zůstala zachována. Dojde-li k důvodům na straně zadavatele, pro které bude zadavatelem změněn předpokládaný termín zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem (objednatelem) a vybraným dodavatelem (zhotovitelem) obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

Zadavatel dále oznamuje, že zpracování nabídky se řídí termíny uvedenými v zadávací dokumentaci. V souladu s předpokládaným zahájením 1. 3. 2017 provedou účastníci zakázky doplnění termínů do článku VI. bod 1 smlouvy o dílo, s tím, že pokud k uzavření smlouvy dojde po 1. 3. 2017, tak se všechny tyto smluvní termíny před podepsáním smlouvy s vybraným dodavatelem upraví, a to podle skutečného termínu zahájení. Úprava

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100





bude provedena tak, že všechny lhůty budou ve shodné délce (shodné s návrhem smlouvy), odvozeny od skutečného termínu zahájení.

DOTAZ 2

Kde je elektrické rozhraní díla? Kdo připojuje kabel 22 kV na svorkovnici trať z dodaného díla? Kdo vydá revizní zprávu (certifikát)?

ODPOVĚĎ 2

Elektrické rozhraní díla je v rozváděči VN, který bude součástí dodávky. Kabel 22 kV připojuje dodavatel v rámci této zakázky. Revizní zprávu kabelu 22 kV dodá zhotovitel stavební připravenosti (není předmětem této zakázky).

DOTAZ 3

Kdo zhotovuje celou revizní zprávu?

ODPOVĚĎ 3

Dodavatel.

DOTAZ 4

Přes jaký komunikační kanál bude probíhat datová komunikace? Bezdrátově přes Internet? Přes optický kabel? Kde je rozhraní díla pro tento kabel?

ODPOVĚĎ 4

Popis komunikačního kanálu poskytne dodavatel, v blízké lokalitě optická síť není.

DOTAZ 5

Bude k dispozici pomocné elektrické připojení ze sítě pro vlastní spotřebu Containeru a nebo je potřeba zabudování vlastního zajištění z dodaného trať?

ODPOVĚĎ 5

Pomocné elektrické připojení k dispozici není.

DOTAZ 6

Za jakým účelem se poskytuje peněžní jistota (Jaký má smysl?). Z jakého důvodu nemusí být vrácena?

ODPOVĚĎ 6

Jistota za nabídku je požadována za účelem zajištění závazností nabídky dodavatele, tím je myšleno, že pokud vybraný dodavatel odmítne uzavřít smlouvu, jeho celá jistota může připadnout zadavateli. Požadavkem na jistotu si chce tedy zadavatel zabezpečit podání pouze vážné a řádné myšlených nabídek dodavatelů. Poskytnutí jistoty v tomto případě kopíruje přiměřeně ustanovení § 41 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. Propadnutí jistoty ve prospěch zadavatele nastane pouze v případě, pokud dodavatel odstoupí ze soutěže v průběhu běhu zadávací lhůty (stáhne svoji nabídku) či jak bylo zmíněno výše, odmítne (jako vybraný dodavatel) uzavřít smlouvu se zadavatelem.



DOTAZ 7

Pro běžný provoz baterie se často doporučuje dodavatelem baterie nepřekračovat určité parametry, které významně ovlivňují technický stav baterie, např. C-rate > 1 nebo DoD > 80%. V jednotlivém testu je pak i dlouhodobě možné docílit např. C-rate =2, DoD % 100%. Bude požadovaná Baterie o výkonu 1 MW a kapacitě 1 MWh provozována v intervalu do 80% DoD při dodržení vyžadovaných parametřů v ročním testu a nebo je potřeba dodat tak velké zařízení, aby např. 80% DoD odpovídalo 1 MWh/hod?

ODPOVĚĎ 7

Počítá se, že baterie bude pravidelně odebírat a dodávat 1 MWh energie během jedné hodiny.

DOTAZ 8

Bylo vydáno stavební povolení? Je k dispozici?

ODPOVĚĎ 8

Ano, bude poskytnuto k dispozici vítěznému uchazeči. Tento dokument nemá vliv na cenovou nabídku.

DOTAZ 9

Je k dispozici vyjádření příslušného Hasičského sboru k požární bezpečnosti?

ODPOVĚĎ 9

Ano, bude poskytnuto k dispozici vítěznému uchazeči. Tento dokument nemá vliv na cenovou nabídku.

DOTAZ 10

Projekt pro stavební povolení neobsahuje a také nezmiňuje ochranu proti blesku; přepětí (hromosvod). Tato problematika tedy není součástí nabídky?

ODPOVĚĎ 10

Nabídka uchazeče musí zahrnovat popis chránění jednotky před atmosférickým přepětím

DOTAZ 11

Je pro případ výpadku proudu požadována UPS (nepřerušená dodávka elektřiny)?

ODPOVĚĎ 11

Dodatečná UPS není vyžadována.

DOTAZ 12

EMS je popsán jako vzdálené ovládání baterie (přenos dat, přenos povelů od provozovatele, monitoring a ukládání dat). Provozovatel má mít ale také možnost nastavení povelu "automatická regulace baterie". Co je tím myšleno? Co a podle jakých veličin se má regulovat? Existují algoritmy?

ODPOVĚĎ 12

Tímto je myšlena např. automatická regulace napětí na pevně zadanou hodnotu změnou jalového výkonu. Algoritmy nejsou k dispozici.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

V Brně dne 18. 1. 2017

