

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 8

Název zakázky:	Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary
Evidenční číslo zakázky:	Z2016-006899
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	257 33 591
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK platných od 5. 12. 2016

Na základě žádostí dodavatelů poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Mají být hlavní parametry měniče podle (svazek 3, příloha 3, čl. 1.3) garantovány při všech provozních režimech – tedy i současně?

Poznámka: požadavek na zdánlivý výkon je uveden 0.99MVA oproti očekávanému zdánlivému výkonu 1.34MVA vypočteného.

ODPOVĚĎ 1

Ne, zadavatelem to není vyžadováno.

DOTAZ 2

Celková účinnost systému bateriového uložení je definována 85% (svazek 3, příloha 6, řádek 14). Jedná se o účinnost měřenou v místě připojení baterie za střídačem, respektive na straně NN před transformátorem x/22kV? Je tato účinnost stanovena obecně nebo pro konkrétní provozní režimy?

ODPOVĚĎ 2

Viz vysvětlení zadávací dokumentace č. 3 odpověď 14.

Ad a) Účinnost je stanovena pro režim uvedený ve svazku 3, příloha 6, řádek 14, sloupec C.

DOTAZ 3

Existuje regulační plán provozu BESS?

- s popisem ovládání ručního / automatického provozu
- s popisem požadovaných průběhů

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100





- s popisem blokovacích podmínek
- s popisem náběhu „ze tmy“

ODPOVĚĎ 3

Ne, neexistuje.

DOTAZ 4

V případě výpadku napětí na straně 22 kV má nabízející zajistit zdroj nepřetržitého napájení pro nejnutnější spotřebu v rámci dodávky systému? Jestliže ano, s jakou maximální dobou výpadku sítě 22 kV je nutno kalkulovat?

ODPOVĚĎ 4

Ne, zadavatel nepožaduje externí zdroj nepřetržitého napájení.

V Brně dne 20. 1. 2017