

VYSVĚTLENÍ (ZADÁVACÍ) DOKUMENTACE Č. 8

- | | |
|---------------------------------------|--|
| 1.1. Název veřejné zakázky: | Jímací území Lednice – zvýšení kapacity |
| 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: | Z2017-004727 |
| 1.3. Identifikační údaje o zadavateli | |
| Název: | Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |
| Sídlo: | Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav |
| IČ: | 494 55 168 |
| 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: | Veřejná zakázka na stavební práce |
| 1.5. Forma zadávacího řízení: | Otevřené podlimitní řízení |

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení dokumentace.

DOTAZ 1

Dokumente „2.2_Technické a uživatelské standardy_Lednice_Lj9.pdf“ v části „2.5 Čerpadlá a čerpací stanice“, „Všeobecně“ na straně 46/62 se v druhom odseku píše „Oběžná kola, rozáděcí kola, tělesa článků, spirální skříně, ložisková, ucpávková tělesa musí být vyrobené technologií litím, příslušného materiálového složení, s dodatečným pracováním styčných ploch.“ Konštrukčne zvolené čerpadlá pre čerpací stanice II, IV, V a VI sa pre uvedené prietoky vyrábajú so zváraných plechov, a preto nie je možné splniť uvedenú požiadavku na výrobu technológiou liatím. Zabezpečí obstarávateľ odstránenie tejto požiadavky na čerpadlá z uvedeného dokumentu?

ODPOVĚĎ 1

Specifikace konkrétních čerpadel jsou na str. 47, kde jsou zohledněny aktuální zkušenosti s použitím materiálů do tohoto typu provozu. Obecná specifikace čerpadel se v tomto případě nevztahuje na čerpadla surové vody.