

VYSVĚTLENÍ KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE 1

1.1. Název veřejné zakázky:	Jímací území Lednice – zvýšení kapacity
1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky:	Z2017-004727
1.3. Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s.
Sídlo:	Čechova 1300/23, 690 11 Břeclav
IČ:	494 55 168
1.4. Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
1.5. Forma zadávacího řízení:	Otevřené podlimitní řízení

Na základě žádostí dodavatele nebo z vlastního podnětu poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací kvalifikační dokumentace.

DOTAZ č.1:

Zadavatel stanovuje kvalifikační předpoklad podle § 79 odst. 2 zákona – Seznam významných stavebních prací poskytnutých za posledních 8 let před zahájením zadávacího řízení včetně osvědčení objednatelů o řádném poskytnutí a dokončení nejvýznamnějších z těchto prací; minimální úroveň pro splnění tohoto kritéria technické kvalifikace je stanovena na:

6.1.1.1. Nejméně jednu stavbu (rekonstrukce nebo novostavby) jejíž součástí bylo zkapacitnění jímacího území a v jejímž rámci bylo provedeno nejméně 5 ks jímacích vrtů a vybudování či rekonstrukce násosek z TLT v délce alespoň 1.000 m.

Dotaz: *Uzná zadavatel referenci uchazeče, požadovanou pod bodem 6.1.1.1., pokud byl při výstavbě použit jiný materiál než TLT ?*

Vzhledem k dalším požadovaným referenčním stavbám uvedeným pod bodem 6.1.1.2. – dodávky a montáže vodovodního potrubí z TLT v rozsahu alespoň 2500 m dokládá tímto uchazeč zadavateli svoji zkušenost z dodávkami a montážemi potrubí z tlakové litiny v délce 2,5 násobku délky TLT uvedenou pod bodem 6.1.1.1.a požadavek uvedený pod bodem 6.1.1.1. se tímto jeví jako nadbytečný a diskriminující pro uchazeče o veřejnou zakázku.

ODPOVĚď č.1:

Zadavatel neuznává použití jiného materiálu než je uvedeno v zadávací dokumentaci. Důvodem je skutečnost, kdy v bodu 6.1.1.1. je požadován řad násoskový v jímacím území se specifickými geologickými a hydrogeologickými podmínkami a v bodě 6.1.1.2. se jedná o běžné vodovodní řady mimo jímací území. Kapacita násoskového řadu je také mnohem citlivější na jakékoliv nekvalitní provedení vzhledem k odlišným hydraulickým podmínkám než u běžných vodovodních řadů. Násoskový řad v jímacím území je proto náročnější a citlivější na dodržení projektované nivelety potrubí ve vazbě na nutnost dodržení jeho projektované kapacity a investor považuje za nutné zdokumentovat schopnost zhotovitele tyto práce provést s požadovaným materiálem, to je TLT.

V Brně, dne 27. 2. 2017