

Dotaz č. 1

V soupisech prací zadavatele se liší uvedené vedlejší rozpočtové náklady:

FC 1 – sběrače A – 1.část:

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
doč. dopr.značení pro FC1 a FC3 vč. dopr. řešení		0,0	0	0
přemostění rýh		0,0	0	0
realizační dokumentace vč. zaměření		0,0	0	0
zařízení staveniště 2%		2,0	0	0
CELKEM VRN				0

FC 2 – sběrače A – 2.část:

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
dopr. značení pro FC2 vč. dopr. řešení		0,0	0	0
dočasné přemostění příčných rýh		0,0	0	0
zařízení staveniště 2%		2,0	0	0
CELKEM VRN				4 000

FC2 – stoka A5:

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
zařízení staveniště 2%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

FC2 – SDP ke sběrači A

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
dopravní značení		0,0	0	0
zařízení staveniště 2%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

FC3 – sběrač C s oddělovačkou OK1C:

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
dopravní značení vč. projednání		0,0	0	0
přemostění rýhy		0,0	0	0
realizační dokumentace vč. zaměření		0,0	0	0
zařízení staveniště 2%		0,0	0	0
CELKEM VRN				0

Žádáme o vysvětlení, popř. o sjednocení.

Dotaz č. 2

V soupisech prací zadavatele nejsou položkově uvedeny kamerové zkoušky, zkoušky těsnosti kanalizace. Uchazeč předpokládá, že jsou součástí předmětu díla a má je zahrnout do ceny díla.

Žádáme o vysvětlení, popř. o doplnění soupisů prací.

Dotaz č. 3

V soupise prací se pro poplatek z skládku horniny 1-4 uvádí:

199 00- 0002.R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4 poplatek za skládku dle správce 100,0Kč/m3 : 78,87	m3
---------------------	--	----

A na str. 14 „Průvodní a technické zprávy“ se uvádí, že odpady při provádění zemních prací mají místo uložení: terénní úpravy u rybníka na pozemcích obce a terénní úpravy na polních cestách a pozemcích obce.

Žádáme o vysvětlení, zda platí uvedená cena 100 Kč/m3 a zda platí místo uložení přebytečné zeminy, tak jak je uvedeno v projektové dokumentaci.