



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Životní prostředí

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

Název veřejné zakázky:

Stavební úpravy a přístavba krytého bazénu, Svitavy

Identifikační údaje o zadavateli

Název:

SPORTES Svitavy s.r.o.

Sídlo:

Riegrova 2098/5, 568 02 Svitavy

IČ:

620 62 620

Veřejná zakázka podle předmětu:

Veřejná zakázka na stavební práce

Forma zadávacího řízení:

užší řízení

Na základě dotazů dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

Dotaz 1

1) Ve výkaze výměr „bazensvitavy1 - D1.4. Vytápění“ se nachází položky pro teplovodní čerpadla, viz níže:

34	K	732421401	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 4,0 m průtok 2,0 m3/h pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	7,000
P			Poznámka k položce: místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp		
36	K	732421411	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 25 výtlač do 6,0 m průtok 2,5 m3/h pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
P			Poznámka k položce: místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp		
38	K	732421443	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 4,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
P			Poznámka k položce: místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp		
37	K	732421454	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 6,0 m průtok 7,0 m3/h pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	4,000
P			Poznámka k položce: místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp		
39	K	732421472	Čerpadlo teplovodní mokroběžné závitové oběhové DN 32 výtlač do 8,0 m průtok 5,0 m3/h pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
P			Poznámka k položce: místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp		

40	K	732422203	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlač do 12 m průtok 12 m3/h jednoduché pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

P

Poznámka k položce:
místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp

41	K	732422214	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 40 výtlač do 8 m průtok 13 m3/h jednoduché pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	3,000
----	---	-----------	--	--------	-------

P

Poznámka k položce:
místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp

42	K	732422236	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 65 výtlač do 12 m průtok 30 m3/h jednoduché pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

P

Poznámka k položce:
místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp

U těchto položek je uvedena poznámka, že součástí dodávky bude modul pro vzdálené snímání funkce. Má být čerpadlo opatřeno nějakým komunikačním modulem pro MaR? Pokud ano, tak jaký protokol? Nebo se jedná jen o snímač tlaku, podle kterého si čerpadlo upravuje svůj provoz? Prosíme o bližší specifikaci. V předané PD jsme nic takového nenašli.

Odpověď 1

Požadavkem profese MAR je datová komunikace MaR a čerpadla. Vzhledem k omezení stanovené zákonem o zadávání veřejných zakázek je nezbytné, aby dodavatel volil taková čerpadla, která pracují se stejným komunikačním protokolem, jako jím nabízený systém MaR.

Dotaz 2

2) Ve výkaze výměr „bazensvitavy1 - D1.4. Vytápění“ se nachází např. položka č. 40 pro teplovodní čerpadlo, viz níže:

40	K	732422203	Čerpadlo teplovodní mokroběžné přírubové DN 32 výtlač do 12 m průtok 12 m3/h jednoduché pro vytápění s elektronicky řízenými otáčkami a modulem pro vzdálené snímání funkce	soubor	1,000
----	---	-----------	---	--------	-------

P

Poznámka k položce:
místnost 020 výkres D.1.4.2 půdorys 1pp

S navrženou dimenzí DN 32 nejsme s to ocenit mokroběžné čerpadlo udávaného výkonu. V případě zachování dimenze je nutné navrhnout čerpadlo suchoběžné. Prosíme o bližší specifikaci.

Odpověď 2

Zadavatel položku prověřil a konstatuje, že je specifikována dostatečně. Současně zadavatel prověřil i situaci na trhu a konstatuje, že se na něm nachází výrobek, který výše definované technické parametry splňuje. Zadavatel položku nemění.

Dotaz 3

Uchazeč žádá zadavatele o vyjasnění čl. II. odst. 2.4. písm. j) návrhu smlouvy o dílo. Zhotovitel je povinen zajistit vydání kolaudačního souhlasu, nebo kolaudační souhlas zajišťuje objednatel a zhotovitel mu pouze poskytuje součinnost a předá doklady, které objednatel předá na stavebním úřadě?

Odpověď 3

Ustanovení čl. II. odst. 2. 4. písm. j) obchodních podmínek zní:

2.4. *Povinnost zhotovitele provést dílo dle této smlouvy zahrnuje zejména:*

j) *obstarání veškerých souhlasů, stanovisek a dokladů o zkouškách apod. nutných pro zahájení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu.*

Z výše uvedeného vyplývá, že zhotovitel nezajišťuje vydání kolaudačního souhlasu. Předává však zhotoviteli veškeré souhlasy, stanoviska a doklady o zkouškách apod., které jsou nutné k zahájení zkušebního provozu a získání kolaudačního souhlasu.

Dotaz 4

Uchazeč žádá zadavatele o úpravu čl. III. odst. 3.8 návrhu smlouvy o dílo a to tak, že bude doplněno, že tento odstavec se vztahuje pouze na vícepráce uplatněné objednatelem nejpozději 3 měsíce před předpokládaným termínem pro provedení díla.

Odpověď 4

Zadavatel na znění čl. III. Odst. 3.8 návrhu smlouvy trvá a měnit jej nebude.

Zadavatel posoudil výše poskytnuté vysvětlení a konstatuje, že vysvětlení nemá vliv na zpracování nabídek ani nemění zadávací podmínky a z tohoto důvodu tedy nevyžaduje prodloužení lhůty pro podání nabídek.

V Brně dne 11. 10. 2017