

Vyřizuje: Jiří Frýda

Dne: 12.6.2018, v Hradci Králové

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k veřejné zakázce s názvem:

„Rekonstrukce školní tělocvičny Machov ”

Vážení,

níže Vám v zastoupení zadavatele **Městys Machov, IČ: 00272809**, poskytujeme vysvětlení zadávací dokumentace č. 1 k výše uvedené veřejné zakázce, a to na základě dotazu uchazeče o veřejnou zakázku.

1) Dotaz uchazeče č. 1:

Dobrý den,

Prosím o přesnou technickou specifikaci požadované finální sportovní podlahy. Z VV není zřejmé, o jaký typ sport. podlahy se jedná, ani jakou má mít tloušťku.

Můžeme nabídnout sportovní litou polyuretanovou víceúčelovou podlahu na pružné podložce tl. 8+2 mm?

2) Odpověď zadavatele na dotaz č. 1:

Žádost o vysvětlení zadávací dokumentace byla zástupci zadavatele doručena emailem dne 11.6.2018, tedy ve lhůtě dle ZZVZ.

Zadavatel uvádí, že popis ve výkazu výměr dle jeho názoru dostatečný a platí dle zadání. Tzn., že požadavek zadavatele na skladbu podlahy je následující:

kapitola 777 podlahy lité – stěrka silikátová s penetrací tl. 5 mm (vyrovnání povrchu před položením finální podlahy)

kapitola 776 – podlahy povlakové – vysoce odolný polypropylenový povrch tl. 13 mm (finální schvrchní vrstva) + gumová podložka 2 mm + penetrace.

3) Závěr:

Tímto vysvětlením zadávací dokumentace se ustanovení zadávacích podmínek nemění. Termín a místo pro podání nabídek a výše předpokládané hodnoty veř. zakázky se taktéž nemění.



Za: Městys Machov

Zástupce zadavatele

Centrum evropského projektování a.s.

Jiří Frýda