

RTS, a.s. | Lazaretní 13 | 615 00 Brno

Zapsána u Krajského obchodního soudu v Brně, oddíl B, vložka 2671

IČO: 25533843 | DIČ: CZ25533843



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Operační program Podnikání
a inovace pro konkurenceschopnost



MINISTERSTVO
PRŮMYSLU A OBCHODU

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název zakázky:	Instalace bateriové jednotky v areálu rozvodny Mydlovary
Evidenční číslo zakázky:	Z2016-006899
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	E.ON Česká republika, s. r. o.
Sídlo:	F. A. Gerstnera 2151/6, 370 01 České Budějovice
IČ:	257 33 591
Zakázka podle předmětu:	Zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zakázka dle pravidel pro výběr dodavatelů OP PIK platných od 5. 12. 2016

Na základě žádostí dodavatele poskytuje zadavatel vysvětlení zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

Prosím o zaslání bližší specifikace, jakým způsobem bude využívána baterie, jedná se mi hlavně o tzv. DC zatěžovací profil baterie. Dále prosím specifikujte předpokládaný počet cyklů nabití/vybití za jeden den a jejich charakter tzn., zda se bude jednat o plné cykly nebo jen částečné cykly. Bude se bateriová jednotka také účastnit regulačních služeb, např. regulace frekvence nebo napětí?

ODPOVĚĎ 1

Vybíjení a nabíjení baterie se bude odvíjet na základě okamžitých pokynů obsluhy, bude tedy nepravidelné. Zadavatel předpokládá minimálně jeden plný cyklus denně, používání bude respektovat deklarovaný počet plných cyklů během deklarované životnosti baterie. Zadavatel dále požaduje vybíjení a nabíjení baterie konstantním výkonem. Využití jednotky pro poskytování regulačních služeb, např. regulace frekvence nebo napětí, v budoucnu nevylučuje.

V Brně dne 4. 1. 2017

Tel.: 545 120 211 | Fax: 545 120 210

E-mail: rts@rts.cz | www.rts.cz

KB Brno venkov, č.ú. 446942-641/0100

