

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 8

ve smyslu § 98 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Název zakázky: **„Zvýšení kybernetické bezpečnosti Zlínského kraje“**

Forma zadání: nadlimitní veřejná zakázka zadávaná v otevřeném řízení dle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“)

Zadavatel: Zlínský kraj, se sídlem tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín

Úplný a doslovný dotaz č. 1:

Zadavatel v bodě 1.2.7. požaduje: Součástí dodávky je vybudování nových optických rozvodů v sídle Objednatele mezi serverovnou (2. patro) a jednotlivými patrovými rozvodnami (9., 10., 11., 12., 13., 14. a 15. patro) umístěnými horizontálně nad sebou. Optické trasy budou nataženy singlemódovým optickým kabelem 9/125 μm s minimálně 12 vlákny. Ukončení jednotlivých tras bude provedeno na obou stranách v optických vanách a ukončeno SC/PC nebo SC/APC konektory.

Součástí ZD ale není projektová dokumentace k vybudování požadovaných optických rozvodů ani jiná obdobná dokumentace (technická zpráva, situační schéma, přehledové schéma, výkaz výměr), která by specifikovala požadovaný způsob provedení rozvodů, požadované trasy, materiály apod. a která by umožnila uchazeči nabídnout vybudování rozvodů a stanovit nabídkovou cenu. Může zadavatel doplnit ZD o projekt požadovaných optických tras?

Odpověď zadavatele:


Požadavky na optické rozvody jsou dány v zadávací dokumentaci v kapitole 1.2.7, normách ČSN50173 a ČSN50174 a ve Vysvětlení zadávací dokumentace č. 4.

Zadavatel shrnuje a upřesňuje: serverovna a patrové rozvodny jsou umístěny horizontálně nad sebou, tzn. jedná se o svislé natažení optických kabelů ve stupačkách současného kabelového vedení s protipožárními ucpávkami, kde je dostatečná rezerva pro instalaci nových rozvodů, viz ilustrační foto prostupu do serverovny a patrové rozvodny. Z uvedeného vyplývá při standardní montáži minimální souhrn potřebných položek při užití singlemódového optického kabelu s 12 vlákny:

Popis položky	Počet	MJ
Univerzální optický kabel 12vl 9/125 μm LSOH	600	m
Optická vana	14	ks
Čelo optické vany	14	ks
Optická kazeta pro 12 svárů	14	ks

Ochrana sváru	168 ks
Pigtail 9/125 μ m SC/PC nebo SC/APC	168 ks
Adaptér SC/PC nebo SC/APC	168 ks
Svár optického vlákna	168 ks
Prostupy podlahou (protipožární ucpávky)	13 ks
Zapravení prostupů (protipožární ucpávky)	13 ks
Natažení kabeláže	600 m
Měření optických tras	168 ks
Měřicí protokol optické trasy	168 ks
Drobný instalační materiál - vázací pásy, šroubky, záslepky, značení apod.	1 ks

Serverovna – ilustrace současného stavu prostupů:



Patrová rozvodna – ilustrace současného stavu prostupů:



Úplné a doslovné dotazu č. 2:

Zadavatel v Příloze č. 4 : Podmínky zajištění podpory provozu díla požaduje :

3. Od začátku fáze 4 - podpora díla po dobu prvních 6 měsíců jsou poskytovány v souladu s SLA dle čl. III, odst. 2 této přílohy ještě navíc následující služby:

a. správa, monitoring a proaktivní podpora díla;

- proaktivní podporou se rozumí řešení závad ihned po zjištění bez nutnosti nahlášení Objednatelům;

- maximální doba do vyřešení závad a požadavků od nahlášení se může prodloužit o čas potřebný pro uplatnění záruky dle režimu v čl. III, odst. 1 bod b);

b. změna konfigurace dodaného HW a SW;

c. instalace upgrade a update;

d. konzultace.

Předpokládaný počet požadavků spadající pod výše uvedené body b), c), d) odstavce 3 tohoto článku je 20 za měsíc.

Zadání „20 požadavků“ je neuchopitelné časové vymezení, které nelze nacenit.

Můžete prosím řešení těchto 20 požadavků vyjádřit v hodinách?

Abychom upřesnili náš dotaz, kolik předplacených hodin požadujete pro řešení navrhovaných 20-ti požadavků?

Odpověď zadavatele:

Zadavatel na základě zkušeností pro 20 požadavků za měsíc předpokládá 30 hodin odborných seniorských prací za měsíc.

Vzhledem ke skutečnosti, že odpověďmi zadavatele na dotazy dodavatele dochází k dopřesnění zadávacích podmínek, byť minimálnímu, o ilustrační foto, postupuje zadavatel v souladu s § 99 odst. 2 zákona a přiměřeně prodlužuje lhůtu pro podání nabídek.

Zadavatel prodlužuje lhůtu pro podání nabídek a jejich otevírání. Na základě toho se mění příslušné znění v čl. 7 a čl. 8 Zadávací dokumentace takto:

Lhůta pro podání nabídek končí 03.10.2018 v 10:45 hodin.

Otevírání obálek se uskuteční 03.10.2018 od 11:00 hodin v sídle zadavatele, budova č. 21 (ul. Třída Tomáše Bati 21, 76190 Zlín), 9. patro, zasedací místnost č. 921.

Opravný formulář zadavatel současně odeslal do Věstníku veřejných zakázek a do Úředního věstníku EU (TED).

Příloha č. 1 – Upravená zadávací dokumentace

V Praze dne 19.09.2018

.....
na základě plné moci pro Konsorcium pro Zlínský kraj Tender + Soluzon
Ing. Pavla Hošková, jednatelka