

VYSVĚTLENÍ A ZMĚNA ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 1

(dále také jen „vysvětlení zadávací dokumentace“)

- 1.1. Název veřejné zakázky: **SPŠ OTROKOVICE - REKONSTRUKCE A MODERNIZACE VÝUKOVÉ KUCHYNĚ A VÝTAHU a PŘÍSTAVBA A VYBAVENÍ ODBORNÝCH DÍLEN**
- 1.2. Evidenční číslo veřejné zakázky: **5278**
- 1.3. Identifikační údaje o zadavateli
- Název: Střední průmyslová škola Otrokovice
- Sídlo: tř. Tomáše Bati 1266, 765 02 Otrokovice
- IČO: 00128198
- 1.4. Veřejná zakázka podle předmětu: Veřejná zakázka na stavební práce
- 1.5. Forma zadávacího řízení: Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel, na základě žádosti dodavatelů o vysvětlení zadávací dokumentace, poskytuje níže vysvětlení a změnu zadávací dokumentace.

DOTAZ 1

U kontaktního zateplovacího systému je ve výkazu výměr u izolantu EPS 100F požadavek na hodnotu $\lambda=0,036$, v technické zprávě je uvedena hodnota izolantu $\lambda=0,035$. Jaký izolant je tedy požadovaný? EPS 100F bílý s $\lambda=0,037$ nebo šedý s $\lambda=0,032$?

ODPOVĚĎ 1

Všichni dodavatelé použijí certifikovaný expandovaný polystyrén se zvýšeným tepelným odporem ($\lambda = 0,035$ W/mK).

Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 109 následovně:

109	M	283759800	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 120 mm	m2	433,479		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: $\lambda=0,035$ [W / m K]					
VV			"EPS tl.120mm"424,979				424,979	
VV			424,979*1,02 'Přepočtené koeficientem množství				433,479	

Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 114 následovně:

114	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	25,194		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: $\lambda=0,035$ [W / m K]					
VV			"EPS tl.30mm"123,5*0,2		24,700			
VV			24,7*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		25,194			

Všichni dodavatelé si v soupise stavebních prací, dodávek a služeb označeném 2017-049 - SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen na listě označeném 2017/049-2-01-01 - 01-Architektonické a stavebně-technické řešení upraví položku p. č. 117 následovně:

117	M	283759430	deska fasádní polystyrénová EPS 100 F 1000 x 500 x 30 mm	m2	13,056		0,00	CS ÚRS 2017 01
P			Poznámka k položce: lambda=0,035 [W / m K]					
VV			"EPS tl.30mm"32*0,4		12,800			
VV			12,8*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		13,056			

Takto upravený soupis stavebních prací, dodávek a služeb je platný a závazný pro zpracování nabídkové ceny. Hodnoty λ uvedené v jiných částech zadávací projektové dokumentace nejsou pro zpracování nabídky platné a závazné.

DOTAZ 2

Žádáme o upřesnění, případně doplnění výkazu výměr nebo projektové dokumentace:

obj. SO 01 – stavební úpravy :

Malý nákladní výtah – V technické zprávě, str. 16-17 je uvedeno, že bude použita nosná ocelová konstrukce výtahu bez opláštění. Je bezpodmínečně nutná tato ocelová konstrukce, nelze kotvit přímo do zdiva?

Proč je uvedeno „**Zachycovače kabiny** – ano “? Je snad pod kabinou průchozí prostor? Proto žádáme o doplnění výkresu řezu touto výtahovou šachtou.

ODPOVĚĎ 2

Ano, nosná ocelová konstrukce pro kotvení výtahu je nutná. Ocelová konstrukce je navržena bez opláštění z důvodů vestavby do stávající výtahové šachty. Všichni dodavatelé ocení a dodají nosnou ocelovou konstrukci pro kotvení výtahu, která je součástí položky nákladního výtahu (v technické zprávě v kapitole malý nákladní výtah je popsán způsob jeho provedení, tzn. včetně nosné ocelové konstrukce).

Zadavatel prověřil tento požadavek a konstatuje, že pod výtahovou kabinou není průchozí prostor a zachycovače kabiny tedy nejsou nutné. Proto nebudou předmětem nabídky dodavatelů. Všichni dodavatelé ocení malý nákladní výtah bez zachycovačů kabiny.

INFORMACE

Zadavatel dále tímto uvádí do souladu informaci k termínům plnění uvedenou v bodě 4.1. ve Svazku 1 s údaji uvedenými v návrzích smluv o dílo. Původní znění bodu 4.1. Termíny plnění se tímto ruší a nahrazuje se novým platným a pro zpracování nabídky závazným zněním uvedeným níže:

Zadavatel pro zpracování nabídky stanovil následující podmínky vztahující se k termínům a lhůtám plnění:

Část A - „SPŠ Otrokovice - přístavba a vybavení odborných dílen“

Předpokládaný termín zahájení plnění: duben/květen 2018

Maximální délka lhůty v kalendářních dnech pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 210 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

(délka lhůty plnění v kalendářních dnech pro část A zakázky je předmětem hodnocení nabídek)

Část B – „SPŠ Otrokovice – rekonstrukce a modernizace výukové kuchyně“

Předpokládaný termín zahájení plnění: červenec 2018

Maximální délka lhůty v kalendářních dnech pro dokončení a protokolárního předání a převzetí díla: nejpozději do 150 kalendářních dnů od předání a převzetí staveniště

INFORMACE K PRODLOUŽENÍ LHŮTY PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Z důvodu změny zadávací dokumentace prodlužuje zadavatel lhůtu pro podání nabídek a upravuje Výzvu k podání nabídek následovně:

nově bod LHŮTA PRO PODÁNÍ NABÍDEK

Lhůta pro podání nabídek končí dne **10. 4. 2018 v 11.00 hod.** Nabídky lze poslat prostřednictvím České pošty, s. p., jiného držitele poštovní licence, kurýrní službou nebo podat osobně každý pracovní den lhůty v době od 08:00 do 14:00 hod. (poslední den lhůty dle předchozí věty) na adresu: RTS, a.s., Lazaretní 4038/13, 615 00 Brno. Kontaktní osoba a osoba oprávněná převzít nabídku je Ing. Ludmila Horková, 3.NP dveře č. 316, tel. 545 120 248.