

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Č. 4

Název veřejné zakázky:	Muzeum Kroměřížska, p.o. – Revitalizace budov a expozic – stavební část
Identifikační údaje o zadavateli	
Název:	Muzeum Kroměřížska, p.o., Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
Sídlo:	Velké náměstí 38, 767 11 Kroměříž
IČ:	00091138
Veřejná zakázka podle předmětu:	Veřejná zakázka na stavební práce
Forma zadávacího řízení:	Zjednodušené podlimitní řízení

Zadavatel v zadávacím řízení zastoupen společností RTS, a. s., jako zadavatel shora uvedené veřejné zakázky, obdržel dne 24. 7. 2017 níže uvedené žádosti o vysvětlení zadávací dokumentace. V tuto chvíli zadavatel zpracovává odpovědi na tyto žádosti. Zadavatel předpokládá uveřejnění těchto vysvětlení ve lhůtě do 4 kalendářních dnů s tím, že minimálně o délku prodloužení s odpovědí bude prodloužena lhůta pro podání nabídek.

Dotaz 1

Dle DI 1 je vyspecifikována dlažba a obklad s rozměrem jiným než uvádí rozpočet. Bude se měnit položka rozpočtu dle DI ?

Dotaz 2

V rozpočtu silnoproudu MK_RBAE-1 D.1.4.4 Pol je pod číslem 21 uveden text Osoušeč rukou vč. dodávky osoušeče. Tímto žádáme o specifikaci výrobku, nebo určení srovnávací ceny.

Dotaz 3

V rozpočtu silnoproudu MK_RBAE-2 D.1.4.4 Pol je pod číslem 17 uveden text SLUNEČNÍ HODINY m.č.1.24 - dodávka a montáž. Tímto žádáme o specifikaci výrobku, nebo určení srovnávací ceny.

Dotaz 4

Žádáme o doplnění zadávací dokumentace o knihu svítidel, případně o jasnou specifikaci svítidel.

Dotaz 5

V rozpočtu ASŘ-ZN je pod číslem 299 uvedena položka Podlahy parketové z tabulí lepených včetně dodávky materiálu kazetové, 1. třídy, 500/500 mm, tloušťky 10 mm, dub.

Tímto žádáme o specifikaci uspořádání výrobku/kazety, například foto. Složitost jedné kazety ovlivňuje její cenu v řádech stovek korun.

Dotaz 6

V rozpočtu ASŘ-ZN jsou pod číslem 219, 220 uvedeny položky tesařských konstrukcí – dle výkazu výměr jsou tyto položky počítané na m3 nikoliv na m2.

Dotaz 7

Ve čtvrtém posledním patře se bude vyztužovat stropní konstrukce. Celková váha ocel. prvků je cca 4 tuny. Nejdelší prvek má 7,5mb (IPE 240). Dále pak je uvažováno s trapézem a betonem (a další vrstvy).

Může zhotovitel uvažovat s vlastním zřízením (a zapravením) montážního otvoru ve střeše pro tyto potřeby (ze strany náměstí) ?

Dotaz 8

V návrhu SOD je pod bodem 2.2.1 uvedeno stavební povolení, toto jsme v zadávací dokumentaci nedohledali. Žádáme o doplnění.

Dotaz 9

V návrhu SOD je pod bodem 2.7.12 uveden systém generálního klíče a vstupních karet (čipů). Požaduje tento systém do všech interiérových dveří a to i do prostor sociálního zařízení (z předsíně na WC) tak jak je uvedeno ve výpisu prvků?

Dotaz 10

Při prohlídce staveniště byla konstatována nutnost zřízení provizorních, prachotěsných příček pro jednotlivé etapy a jednotlivé dispozice v rámci pater. Mají tyto konstrukce zohlednit do položky zařízení staveniště, nebo jsou zahrnuty v rámci položek SDK konstrukcí?

Dotaz 11

Výrobek Z12 je rozdělen na dvě části, dvě plošiny. Jaký je (patrně technický) důvod rozdělení plošiny pro invalidy?

Dotaz 12

V rozpočtu ASŘ-ZN je pod číslem 232 uvedena položka Zárubně ocelové W 112-2,75 m š.900 tl.150 mm. Dle výpisu prvků HSV pod číslem PO 1 a PO 2 jsou vykresleny dveře standardní výšky. Co znamená uvedený text 2,75m ?

Dotaz 13

V rozpočtu ZTI - ZN je pod číslem 85 uvedena položka Vyspravní stávající vodoměrné šachty. Žádáme o bližší vyspecifikování této položky.

V Brně, dne 27.7.2017